



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 17 Giugno 1966

CERTIFICATO DI PROVE

n° 5355/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Sasso Rocco - Corso Garibaldi n° 188 Ostuni (Brindisi).**

con richiesta **verbale** del **16-6-1966** per conto di **===**

cantiere (*) **Case per contadini - Ceglie Messapico (Brindisi).**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **16-6-1966**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua **===** litri - Cemento **===** kg - Tipo **600**

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
SOLAI	16	3-5-1966	16-6-966	132,81
SOLAI	16	3-5-1966	16-6-966	97,65
SOLAI	16	3-5-1966	16-6-966	119,14
SOLAI	16	3-5-1966	16-6-966	117,19
=====				

OSSERVAZIONI: **===**

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(**F. Sasso Meletta**)

per o. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 17 Giugno 1966

CERTIFICATO DI PROVE

n° 5355/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Sasso Rocco - Corso Garibaldi n° 180 Ostuni (Brindisi).**

con richiesta **verbale** del 16-6-1966 per conto di **===**

cantiere (*) **Case per contadini - Ceglie Messapico (Brindisi).**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **16-6-1966**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua **===** litri - Cemento **===** kg. - Tipo **600**

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
FONDAZIONI	16	8-4-1966	16-6-966	83,98
FONDAZIONI	16	8-4-1966	16-6-966	87,89
FONDAZIONI	16	8-4-1966	16-6-966	83,98
FONDAZIONI	16	8-4-1966	16-6-966	89,84
=====				

OSSERVAZIONI: **===**

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(**Fisco Moletta**)

Fisco Moletta

per o. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Ceseripoto

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Ceseripoto