

8/6

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
OSTUNI - Rione Melogna - Cantiere n°13575 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - ORIA

Importo contrattuale.....L.125.324.000.==

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno due del
mese di Maggio in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo ANGELINI, Diretto-
re dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vincenzo
PIERRI e alla presenza dell'Impresa Corrado Pier Marcello
ha proceduto alla prova di carico dei solai costru-
ti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano pranzo, palazzina B.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
mh.4,10 e larga ml.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Ap-
palto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq.
il carico corrispondente alla striscia caricata ri-
sulta di ml.1,00x4,10x250 = kg.1,025.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 60 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.3000.=

I risultati della prova con flessimetro applicato a al cento della striscia sono i seguenti:

2.5.1960 Ore 9,00 a) Lettura del solaio scarico
mm.0,00

" " 10,50 b) Lettura del solaio totalmente
carico mm.0,25

3.5.1960 " 9,00 c) lettura del solaio prima del-
lo scarico mm.0,35

" " 10,30 d) lettura del solaio dopo la
scarico mm.0,00

Freccia totale mm.0,35

Freccia elastica mm.0,35

Freccia permanente mm.0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie
ne sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott.Ing.Olindo ANGELINI)

Corrado Pier Marcello

Olindo Angelini

per L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

(Geom. Vincenzo PIERRI)

Vincenzo Pierri

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Roma".

Carlo Nicotri