

D I C H I A R A Z I O N E

OGGETTO: Lavori di costruzione di un Fabbricato - 3
piani - di n.6 alloggi per Case Popolari
in CISTERNINO -

Legge 22/10/1971, art.68/a - Canale "A" -

=====00000=====

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott.
Ing. Giovanni SABATINO da Cisternino, dichiara che
i cubetti campioni dei calcestruzzo, relativi ai la-
vori di cui in oggetto, sono stati regolarmente con-
fezionati prelevandoli nel corso dei getti ai plin-
ti, pilastri, travi e solai, detti cubetti sono sta-
ti successivamente smarriti.

In relazione a quanto sopra, lo scrivente
ha effettuato, in alternativa le seguenti prove con
lo sclerometro F.O. SCHMIDT n.7 matricola 17885 ot-
tenendo risultati soddisfacenti.

Di seguito si riportano alcuni risultati:

Al P.T. pil.14 Kg./cm.² 495; al pil.11 Kg./cm.² 420;

Al 1.P. pil. 4 Kg./cm.² 340; al pil.17 Kg./cm.² 495;

Al 2.P. pil.16 Kg./cm.² 480; al pil.12 Kg./cm.² 470;

Al 3.P. pil.24 Kg./cm.² 495; al pil.17 Kg./cm.² 495;

Al parapetto terrazza Kg./cm.² 340;

Alla rampa di scal al 2° pianerottolo Kg./cm.² 420.

In fede

(Dott. Ing. Giovanni SABATINO)

G. Sabatino