

VERBALE DI COLLAUDO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA COOPERATI
VA S.I.L.P./3 SITO NEL QUARTIERE " PALUNDO " DI BRINDISI -

Impresa GENNARO GENNARI -

PREMESSE: Il sottoscritto Ing. Luigi PEDIO per incarico della Cooperativa

S.I.L.P./3 ha proceduto al collaudo dell'edificio in oggetto
eseguito dall'Impresa GENNARO GENNARI.

La costruzione si compone di un piano terra più cinque piani
fuori terra ed è stato eseguito su progetto dell'Ing. Merina VI
VARELLI di Brindisi approvato dalla Commissione Edilizia del
Comune di Brindisi in data 20/2/1968.

La licenza di costruzione fu rilasciata il 17/10/68 n.6013/382.

Le fondazioni su pali collegati da plinti e le intelaiature in
calcestruzzo armato sono stati calcolati dall'ing. Aldo WALDARI;
i lavori sono stati diretti dallo stesso progettista ing. Meri
na VIVARELLI.

OPERAZIONI DI COLLAUDO

Con la scorta del progetto alla presenza del Direttore dei la
vori e dell'Impresa, il sottoscritto ha proceduto ad una atten
ta ricognizione dell'edificio constatando che esso non presenta
alcun segno di dissesto sia pur lieve.-

Ha quindi proceduto alla prova di resistenza dei calcestruzzi
a mezzo di sclerometro constatando la buona qualità dei congre
merati. Si sono quindi eseguite delle prove di carico su un

./.

solaio del quarto piano.

Dalla lettura indicata dal flessimetro si è riscontrato che le frecce ottenute sono state inferiori a quelle teoriche e dopo 48 ore dallo scarico non si sono trovate deformazioni residue. Considerato quanto sopra si deduce che l'edificio in questione risponde staticamente ai requisiti richiesti per la sua abitabilità e con il presente atto lo si ritiene meritevole di collaudare.

Brindisi, 7/10/1970

IL COLLAUDATORE

(Ing. Luigi PEDIO)

