

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALLA
LEGGE 712.1984 n° 818

LOTTO n° 63

BRINDISI

Alimentazione del bruciatore per aspirazione (nafta)

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Serbatoio | 9. Tubo di mandata | 16. Eventuale tappo sfiato con re- |
| 2. Troppopieno | 10. Tubo di ritorno | ticella Inox |
| 3. Carico | 11. Tubo indicatore di livello | 17. Indicatore di livello |
| 4. Valvola di fondo | 12. Pozzetto | 18. Rubinetto prelievo campioni |
| 5. Campana indicatore di livello | 13. Saracinesca a chiusura rapida | 19. Saracinesca a volantino |
| a lettura permanente | 14. Manovra valvola chiusura | 20. Filtro |
| 6. Guarnizione | rapida | 21. Bruciatore |
| 7. Giunto a 3 pezzi | 15. Curva con reticella antifiamma | 22. Valvola di ritegno |
| 8. Tubo di sfiato | Inox | |

data: 28 FEB. 1987

agg.

scala: 1:50

ADEGUAMENTO POZZETTO E
TUBAZ. ALIMENT.

TAVOLA:

3

PROGETTISTA:

DOTI. ING. GIUSEPPE ROMANO
VIA AMENA 12 - BRINDISI

