



N. 1455/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO FONDAZIONI DI CASE POPOLARI PALAZZINA "A"
CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 28	22/6/76	16X16X16	256	332
F - 28	22/6/76	16X16X16	256	346
F - 28	22/6/76	16X16X16	256	340
F - 28	22/6/76	16X16X16	256	330



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 1454/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO FONDAZIONI DI CASE POPOLARI PALAZZINA "C"
CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 29	25/6/76	16X16X16	256	330
F - 29	25/6/76	16X16X16	256	342
F - 29	25/6/76	16X16X16	256	350
F - 29	25/6/76	16X16X16	256	334



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]

[Signature]



N. 1453/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO FONDAZIONI PALAZZINA "F" CASE POPOLARI
CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 30	1/7/76	16X16X16	256	340
F - 30	1/7/76	16X16X16	256	324
F - 30	1/7/76	16X16X16	256	342
F - 30	1/7/76	16X16X16	256	336



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

Am

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

La Tegola



N. 1452/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO FONDAZIONI PALAZZINA "I" CASE POPOLARI
CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 31	6/7/76	16X16X16	256	340
F - 31	6/7/76	16X16X16	256	348
F - 31	6/7/76	16X16X16	256	336
F - 31	6/7/76	16X16X16	256	342



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Am

La Tegola



N. 1451/78

Catania,

20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11

DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA PIANO TERRA DI PALAZZINA "A" e "B" CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO G.
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 32	9/7/76	16X16X16	256	338
F - 32	9/7/76	16X16X16	256	348
F - 32	9/7/76	16X16X16	256	350
F - 32	9/7/76	16X16X16	256	342



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 1450/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11

DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PILASTRI 1° PIANO PALAZZINA "A" e "B" CASE
POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 33	12/7/76	16X16X16	256	346
F - 33	12/7/76	16X16X16	256	332
F - 33	12/7/76	16X16X16	256	340
F - 33	12/7/76	16X16X16	256	322



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Am

La Tegola



N. 1449/78

Catania, _____

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA 2°PIANO PALAZZINA "A" e "B"
CASE POPOLARI CANTIERE S.ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 34	16/7/76	16X16X16	256	310
F - 34	16/7/76	16X16X16	256	346
F - 34	16/7/76	16X16X16	256	338
F - 34	16/7/76	16X16X16	256	324



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 1448/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA I B A CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PILASTRI PIANO TERRA PALAZZINE "C" e "D"
CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 35	22/7/76	16X16X16	256	322
F - 35	22/7/76	16X16X16	256	346
F - 35	22/7/76	16X16X16	256	340
F - 35	22/7/76	16X16X16	256	326



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 1447/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA I B A CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA 1° PIANO PALAZZINE "C" e "D" CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 36	5/8/76	16X16X16	256	330
F - 36	5/8/76	16X16X16	256	348
F - 36	5/8/76	16X16X16	256	336
F - 36	5/8/76	16X16X16	256	342



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 1445/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA 3° PIANO PALAZZINE "C" e "D"
CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 37	20/8/76	16X16X16	256	340
F - 37	20/8/76	16X16X16	256	338
F - 37	20/8/76	16X16X16	256	326
F - 37	20/8/76	16X16X16	256	340



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 1445/78

Catania, 20 GIU 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA I.B.A. CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO PIANO TERRA PALAZZINA "E" ed "F"
CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 38	3/9/76	16X16X16	256	336
F - 38	3/9/76	16X16X16	256	344
F - 38	3/9/76	16X16X16	256	328
F - 38	3/9/76	16X16X16	256	332



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 1436/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PILASTRI 2° PIANO PALAZZINA "E" ed "F"
CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 39	14/9/76	16X16X16	256	348
F - 39	14/9/76	16X16X16	256	326
F - 39	14/9/76	16X16X16	256	338
F - 39	14/9/76	16X16X16	256	342



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 1437/78

Catania, 7 9 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHieste DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA 3° PIANO PALAZZINA "E" ed
"F" CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 40	24/9/76	16X16X16	256	352
F - 40	24/9/76	16X16X16	256	346
F - 40	24/9/76	16X16X16	256	342
F - 40	24/9/76	16X16X16	256	340



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 1438/78

200.0.178
Catania, _____

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA 1° PIANO PALAZZINA "G" e "U"
CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 41	12/10/76	16X16X16	256	356
F - 41	12/10/76	16X16X16	256	348
F - 41	12/10/76	16X16X16	256	330
F - 41	12/10/76	16X16X16	256	346



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

Am

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

La Tegola



N. 1139/78

20 GIU. 1978

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PILASTRI 2° PIANO PALAZZINA "G" e "U" CASE
POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI -IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 42	14/10/76	16X16X16	256	340
F - 42	14/10/76	16X16X16	256	334
F - 42	14/10/76	16X16X16	256	350
F - 42	14/10/76	16X16X16	256	336



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 1440/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA

15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA 3° PIANO PALAZZINA "G" e
"U" CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 43	29/10/76	16X16X16	256	326
F - 43	29/10/76	16X16X16	256	338
F - 43	29/10/76	16X16X16	256	342
F - 43	29/10/76	16X16X16	256	346



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 1441/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA PIANO TERRA PALAZZINE "I"
ed "L" CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 44	16/11/76	16X16X16	256	340
F - 44	16/11/76	16X16X16	256	328
F - 44	16/11/76	16X16X16	256	336
F - 44	16/11/76	16X16X16	256	338



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 1112/78

20 GIU. 1978

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PILASTRI 1° PIANO PALAZZINA "I" ed "L" CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 45	18/11/76	16X16X16	256	348
F - 45	18/11/76	16X16X16	256	350
F - 45	18/11/76	16X16X16	256	336
F - 45	18/11/76	16X16X16	256	340



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature]



N. 1443/78

Catania, 20 GIU 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA 2° PIANO PALAZZINA "I" ed "L" CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE

Confezionati a ql. 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 46	7/12/76	16X16X16	256	342
F - 46	7/12/76	16X16X16	256	340
F - 46	7/12/76	16X16X16	256	338
F - 46	7/12/76	16X16X16	256	330



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 11kkk/78

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COPERTURA 4° PIANO PALAZZINA "I" ed "L" CASE POPOLARI CANTIERE S. ELIA BRINDISI - IMPR. DE GENNARO GIUSEPPE
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 47	22/12/76	16X16X16	256	348
F - 47	22/12/76	16X16X16	256	336
F - 47	22/12/76	16X16X16	256	342
F - 47	22/12/76	16X16X16	256	346



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]