

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Quartiere CEP - Ampliamento Ovest - Lotto 11 bis -

Impresa Dott.ing. Vincenzo Gravili da Lecce

Contratto n° 4258 dell'7/11/1963 registrato a Brindisi il 15/11/63 al n° 917 Mod. I

VERBALE DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A.

Per incarico ricevuto dall'Impresa dott. ing. Vincenzo Gravili da Lecce il sottoscritto dott.ing.

Antonio Ostuni da Lecce, iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Lecce unitamente al titolare dell'Impresa ed al direttore dei lavori si è recato sul posto il giorno 10 Aprile 1967 ad effettuare sopralluogo alle palazzine da essa Impresa costruite in base al contratto di cui sopra. Alla loro presenza sono state eseguite, in contraddittorio, le seguenti operazioni di collaudo.

1) Solaio a struttura mista in laterizio e nervature in c.a. del tipo " BISAP " della luce netta di m. 4,90. Essi hanno le caratteristiche geometriche risultanti dai calcoli redatti dal tecnico della ditta fornitrice: A.L.A. di Pescara, dott. ing. Gerardo Avallone. La soletta collaborante in calcestruzzo

zo risulta essere per tutti i solai di cm. 3-4 in media. Si sono eseguiti dei saggi ed è risultato che la compattezza di dette strutture è soddisfacente, sia per la qualità del conglomerato cementizio, sia per la qualità e distribuzione dell'armatura metallica.

2) Travi in calcestruzzo armato a sostegno dei solai, di luce massima m. 2,60 e della sezione di cm. 50x20 con sovraccarico statico dei muri e solai oltre al carico utile di servizio.

Dette strutture sono regolarmente calcolate dall'Ing. Vincenzo Gravili e risultano adeguate sia alle sezioni dei calcestruzzi che a quelle delle aree metalliche ed alla relativa funzione statica.

3) Strutture varie costituite da balconi a sbalzo, scale appoggiate e scale di piano. Anche dette strutture sono state regolarmente calcolate ed hanno sezione rispondente agli sforzi e funzione statica relativa.

#### PROVE DI CARICO

Non sono state eseguite dal sottoscritto in quanto già a suo tempo effettuate dal Direttore dei Lavori unitamente al rappresentante del Genio Civile di Brindisi, Geom. Agostino Saponaro, come risulta dal regolare verbale ~~xxxxxxxxxx~~ che si alliga al pre-

sente collaudo.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto  
collaudatore

### C E R T I F I C A

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone  
regola d'arte;
- che le strutture cementizie presentano compattezza ed integrità sufficiente e sono immuni da difetti visibili ed apparenti;
- che sono state scrupolosamente osservate le prescrizioni e le norme esecutive previste dal D.L. novembre 1939 n° 2229;
- che, pertanto, offrono le garanzie di sicurezza per l'abitabilità dei fabbricati.

Brindisi, 10/4/1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dr. Ing. Giovanni Roma)

(Dr. Ing. V. Gravili)

IL COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE IN C.A.

( Dr. Ing. Antonio Ostuni )

Visto: Il Presidente dell'IACP