

Via Cappuccini, 66 - Tel. (0831) 26201

72100 BRINDISI

Brindisi, 12/9/1984

Spett.le I.A.C.P. della
Provincia di BRINDISI
Via Casimiro 27
72100 B R I N D I S I

OGGETTO: Lavori di Costruzione di Case Popolari in Fasano - Quartiere
Giardinelli - Via Gravinella - Fabbricati n. 25.

Legge 5/8/1978 n. 457 1° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

La sottoscritta Ditta CAPPELLI Angelo con sede in Brindisi alla
Via Cappuccini 66, incaricata dall'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. ad eseguire
una verifica agli impianti elettrici esistenti presso le costruzioni in
oggetto (Lotto 25), dichiara di aver riscontrato che all'interno di
ogni appartamento è stato realizzato un impianto di messa a terra costi-
tuito da:

- collettore principale ad anello con cordina di rame isolata della se-
zione di 4 mmq., collegata alla colonna montante verticale fino ai
pozzetti di terra;
- derivazione delle prese di corrente con cordina di rame isolata della
sezione di 1-1.5 mmq.

Eseguito controllo di resistenza con misuratore tipo GOSSEN
GEHOM 2 FNR 14655 fabbricato in Germania, si è riscontrato un valore to-
tale di ohm 11.000.

IN FEDE

IMPIANTI ELETTRICI

CAPPELLI ANGELO

Via Cappuccini 66

72100 BRINDISI

Part. IVA 00072170749

Via Cappuccini, 66 - Tel. (0831) 26201
72100 BRINDISI

Brindisi, 12/9/1984

Spett.le I.A.C.P. della
Provincia di BRINDISI
Via Casimiro 27
72100 BRINDISI

OGGETTO: Lavori di Costruzione di Case Popolari in Fasano - Quartiere
Giardinelli - Via Gravinella - Fabbricati n. 26
Legge 5/8/1978 n. 457 1° Biennio.
IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

La sottoscritta Ditta CAPPELLI Angelo con sede in Brindisi alla
Via Cappuccini 66, incaricata dall'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. ad eseguire
una verifica agli impianti elettrici esistenti presso le costruzioni in
oggetto (Lotto 26), dichiara di aver riscontrato che all'interno di
ogni appartamento è stato realizzato un impianto di messa a terra costi-
tuito da:

- collettore principale ad anello con cordina di rame isolata della se-
zione di 4 mmq., collegata alla colonna montante verticale fino ai
pozzetti di terra;
- derivazione delle prese di corrente con cordina di rame isolata della
sezione di 1-1.5 mmq.

Eseguito controllo di resistenza con misuratore tipo GOSSEN
GEHOM 2 FNR 14655 fabbricato in Germania, si è riscontrato un valore to-
tale di ohm 11.000.

IN FEDE


IMPIANTI ELETTRICI
CAPPELLI ANGELO
Via Cappuccini, 66
72100 BRINDISI
Part. IVA 00072170749