

Prot. n. 985/6586



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 8.3.1979;

SI RILASCI A

all'Istituto Autonomo Case Popolari.- Centro Sociale.-

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino all'8.3.1982

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento.-

sit. 0 nel Comune di Brindisi

frazione

Via Mantegna (rione S. Elia)

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Mc.5 di gasolio in serbatoio metallico interrato sotto spazio a cielo libero.-

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Caldia "Ideal Record" di 65.000 kcal/h.

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi N.2 idranti da mm.45 nella sala collettiva.-

2) Mezzi portatili N.1 estintore a polvere da kg.12.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 8.3.1982

Brindisi li 8.3.1979

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

G/rib



IL COMANDANTE
Dr. Ing. Piero Merolla

Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte;

b) con le modificazioni appresso indicate,

(4)

per la durata di ann., a partire dal

VARIAZIONI:

.....


.....

.....

..... li



IL COMANDANTE



Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte;

b) con le modificazioni appresso indicate,

(4)

per la durata di ann., a partire dal

VARIAZIONI:

.....

.....

.....

..... li



IL COMANDANTE



NOTE

(1) Fabbricato per abitazioni; Stabilimento; Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa, ecc. (Attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e al D.M. 27 settembre 1965).

(2) Indicare la natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili ed esplosivi, comunque immagazzinate o manipolate.

(3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito, ecc.

(4) Annullare la dizione che non interessa.