

Prot. n. 330/8295



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 5.4.1979;

SI RILASCI A

a I. A. C. P. (cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 5.4.1982

Azienda, industria o deposito (1):

Fabbricato Civile con Centrale Termica.-

sito nel Comune di BRINDISI frazione

Via Quartiere S. Elia Pal. C - D.-

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Caldaia tipo "Baccianini" di Kcal/h 200.000;

gasolio mc. 5 in serbatoio metallico interrato all'esterno.-

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 Estintore a polvere da Kg. 6.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 5.4.1982

Brindisi, li 29.5.1979

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

G/cor



IL COMANDANTE

Dr. Ing. Pietro Merolla