

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 16 Settembre 1965

CERTIFICATO DI PROVE

n° 4690/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Consorzio Ravennate - Via Marco Pacuvio**

n° 47 - Brindisi -

con richiesta **scritta** del **1-9-1965** per conto di ==

cantiere (*) **Paradiso Lotto 15° bis dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari**
Brindisi

data di arrivo del materiale in Laboratorio **13-9-1965**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento **300** kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impesto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
A 1	15	28-7-1965	13-9-1965	185,33
A 2	15	28-7-1965	13-9-1965	144,44
A 3	16	28-7-1965	13-9-1965	277,34
A 4	16	28-7-1965	13-9-1965	257,81

OSSERVAZIONI: ==

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

(F/so Moletta)

per o. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. M. Salvati)