

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agri
coli Dipendenti in Mesagne - Contrada Impalata -
L. 30-12-1960 n°1676 - V° piano d'intervento.-
ENTE Appaltante: Istituto Autonomo Case Popolari -
Brindisi.-

Pratica n° 1095

IMPRESA: Geom. Glauco CORRADO -

CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO.

Il sottoscritto dott.ing. Ermilio Elia iscritto al
l'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi
al n°133 incaricato dalla Impresa geom. Glauco Cor
rado, si è recato in Mesagne alla Contrada "Impala
ta" per procedere al collaudo delle strutture in ce
mento armato dei fabbricati in oggetto.-

Si premette che:

-il progetto dell'opera di cui trattasi redatto e

del dott.ing. Antonio LONGO, direttore tecnico I.A.

C.P. risulta approvato dalla Commissione Edilizia

Comunale di Mesagne il 4/12/1972.

Licenza edilizia rilasciata dal

il 1/6/1976 con il n° 8569 - 72/1976.

-la denuncia della esecuzione delle opere in cemen

to armato è stata presentata all'Ufficio del Genio

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si certifica che copia del presente atto
risultava depositata presso questo Ufficio
data 1976 5-11-1976 n. 1086.

Il Funzionario addetto



31 GEN. 1979

Civile di Brindisi in data 30.4.1976 n°3740 di protocollo;

-il direttore dei lavori è stato il dott.ing. Antonio LONGO;

-il progettista delle strutture è stato il dott.ing. Antonio CORBATO.-

Descrizione sommaria delle opere: trattasi della costruzione di quattro fabbricati per n°18 alloggi per Lavoratori Agricoli Dipendenti.-Ogni alloggio si articola su due livelli: a piano terra sono ubicati gli ambienti diurni con accessori ed un locale per deposito attrezzi; a primo piano, cui si accede tramite una scala interna, sono invece ubicati gli ambienti di uso notturno ed i relativi servizi.-

Esame della documentazione -

Il sottoscritto Collaudatore ha preso visione:

a)-della relazione finale del Direttore dei Lavori,

in data 15.12.1977 nonché del verbale di ultimazione dei lavori da cui risulta che gli stessi sono stati ultimati il 15/12/1977;

b)-delle prove su cubetti in calcestruzzo cementi-

sio: i certificati nn.117/77, 118/77, 120/77, 121/77, 123/77 datati 24.1.1977 e n°227/77 e 228/77 data-

ti 10.2.1977 sono stati rilasciati dal Laboratorio

prove materiali della Facoltà di Ingegneria di Catania;

c)-certificati relativi alle prove di carico in data 30.6.1977 effettuate dal Direttore dei Lavori.

Dal punto di vista strutturale l'opera in c.a. principalmente risulta costituita come appresso specificato:

- 1)-fondazioni costituite da travi rovesce;
- 2)-struttura in elevazione composta da pilastri e travi portanti in calcestruzzo cementizio armato;
- 3)-soli con travetti precompressi e pignette in laterizio del tipo "Cappa".-

La visita sopralluogo è stata effettuata il giorno 6.12.1978 alla presenza dei signori:

1)-Sig. geom. Glauco CORRADO, titolare dell'impresa oncinima;

2)-Dott. Ing. Antonio LONGO -direttore dei lavori.-

Con la scorta del progetto esecutivo, dei grafici e dei calcoli statici delle strutture il sottoscritto ha provveduto ad ispezionare le strutture medesime che al momento della visita risultano complete; si è riscontrata in linea generale la esecuzione a perfetta regola d'arte delle singole strutture sia con riferimento agli allineamenti, appontature, sia per quanto concerne la confezione degli

impasti di calcestruzzo cementizio.-

Il sottoscritto ha esaminato attentamente le strutture in oggetto e ha rilevato la completa copertura delle armature metalliche; le strutture stesse risultavano prive di difetti che potessero denunciare cattiva esecuzione.-

Sono state effettuate numerose prove scheronetriche in diversi punti delle strutture con risultati che hanno denunciato una buona resistenza a compressione.-

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Collaudatore;

V I S T O

che le prescrizioni regolamentari vigenti in materia per la esecuzione di opere in cemento semplice ed armato sono state ottemperate;

C O N S I D E R A T O

-che i risultati delle prove sui materiali di cui ai certificati del suddetto Laboratorio Ufficiale sono positivi e che dal buon esito della visita di collaudo e dei buoni risultati delle prove di deducano soddisfacenti elementi per attestarne la staticità;

-che a seguito di richiesta del sottoscritto Collaudatore il Sig. Geom. Glaucio CORRADO, titolare della Impresa costruttrice ed il Direttore dei lavori

dott.ing. Antonio LOSCO hanno confermato la esecuzione a regola d'arte e con ottimi materiali di quelle opere che non è stato possibile verificare e che non sono cadute sotto il controllo del sottoscritto;

-che il direttore dei lavori ha dichiarato nella relazione finale che le opere in cemento armato sono state realizzate il tutto in osservanza delle norme di legge;

-che in sede di ricognizione di tutte le strutture in cemento armato di cui trattasi non sono state riscontrate lesioni, fessurazioni, screpolature neppure capillari né altre apparente segno che potesse mettere in dubbio la staticità delle strutture medesime;

-che le prove di carico eseguite dalla Direzione dei lavori hanno dato risultati soddisfacenti;

C E R T I F I C A

che le strutture in cemento armato eseguite dalla Impresa del geom. Claudio CORNARO per la costruzione dei fabbricati siti in Mesagne alla contrada "Impallata" di proprietà dello Spett.le Istituto Autonomo Case Popolari sono COLLAUDABILI come in effetti li COLLAUDA con il presente atto a tutti gli effetti di legge entro i limiti della loro destinazione

prevista in progetto.»

Il sottoscritto Collaudatore dichiara di essere
iscritto all'Ordine degli Ingegneri da oltre 10
anni e di non aver per nulla partecipato alla pro-
gettazione, direzione ed esecuzione dell'opera di
cui trattasi.»

Brindisi, 11 7.12.1973

L'IMPRESA

(Comm. Glauco CORRADO)

Glauco Corrado

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Antonio ELIA)