



MINISTERO DELL'INTERNO

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DI BRINDISI

Prot. N. 587/P/6262

Risp. a nota N.

del

Allegati N.

Brindisi, 19/5/1972

OGGETTO: Fabbricato per civili abitazione con Centrale termica sito in Ceglie M. Via Fedele grande - GESCAL - Imp. Luigi Sardella & figli.

Alla ditta Luigi Sardella & figli

F A S A N O

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE di

CEGLIE MESSAPICO

A seguito visita sopralluogo effettuata presso il fabbricato in oggetto, questo Comando concede il proprio NULLA OSTA per il rilascio del certificato di abitabilità. =

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Giorgio Marini)



G/

Prot. n. 587/P/6262



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 27/4/1972;

SI RILASCI A

a LUIGI SARDELLA & Figli S.r.l.

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 27/4/1975

Azienda, industria o deposito (1): Impianto centralizzato di riscaldamento

sit. nel Comune di Ceglie Messapico frazione

Via Fedele Grande (Case Gescal)

N.

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Caldaia di Kcal/h 100.000

gasolio mc.7 in serbatoio metallico interrato

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili n.1 estintore

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 27/4/1975

Brindisi li 19/5/1972

IL COMANDANTE
(Dr. Ing. G. Marinelli)

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo