

PARERE FAVOREVOLE
espresso con voto n. 8/18
nella seduta del 1 FEB. 1978
Brindisi, li 15 FEB. 1978
IL SEGRETARIO

EDILIZIA	ECONOMICA	POPOLARE
BRINDISI	Fabbricato Sociale Coop.va GABRIELLA ZONA 3 Lotto 8	PIANO DI ZONA della 167 quartiere SANT'ELIA
Schema montaggio centrale termica		rapp. 1:
progettista direttore lavori	dott. ing. GIUSEPPE MARASCO	TAV. N. 8

LEGENDA APPARECCHIATURE : TUTTE LE OPERE SONO A FORFAIT...

- 1 CALDAIA PRESSURIZZATA PRODUZIONE MIN. 200000 cal/h
- 2 BRUCIATORE DI CARBURANTE PRESSURIZZATO A GASOLIO
- 3 SERBATOIO DEPOSITO CARBURANTE MC.B. INTERRATO spess. 5 mm
- 4 TUBAZIONI IN CUNICOLO
- 5 CANNA FUMARIA TIPO "SHUNT" DIMENSIONE INTERNA 40x40
- 6 POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7 VASO DI ESPANSIONE DA Lt. 300 IN FIBROCEMENTO DEL TIPO AFETTO E TUBAZIONE DI SICUREZZA SECONDO NORME A.N.C.C. ALIMENTATORE GASOLIO
- 8 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
- 9 REGOLAZIONE CLIMATICA ELETTRONICA DELL'IMPIANTO COSTITUITA DA:
a) PANNELLO DI REGOLAZIONE ELETTRONICO MARCA CAROFUEL O LANDIS-GYR;
b) VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA A TRE VIE DEL TIPO JUKER;
c) SONDINE DI MINIPAT DI CITOCNO E SONDIA ESTERNA PER REGOLAZIONE TEMPERATURE...
- 10 VALVOLA DI ASPIRAZIONE E RITORNO PREVESTITA PER GASOLIO COMPLESSO TUBAZIONE IN CAME DI COLLEGAMENTO NONCHE' DI EVENTUALE ELETTROVALVOLA...

TUBAZIONI IN CUNICOLO rapp. 1/10

