

STUDIO PROFESSIONALE IMPIANTI TECNOLOGICI

ING. ARMANDO INTIGLIETTA

via Federico II n.6 Brindisi

RELAZIONE TECNICA

MISURA DELLA RESISTENZA DELL'IMPIANTO DI TERRA A
SERVIZIO DEI FABBRICATI REALIZZATI DALLA EDILSARTOM
AL QUARTIERE BOZZANO DI BRINDISI DELL'ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI LOTTI H scale T-U.



La rete di terra è realizzata con corda di rame nuda da 50mm² alla quale sono collegati dei dispersori. Solo un dispersore è ispezionabile e posto in un pozzetto. La misura della resistenza di terra è stata fatta con metodo indiretto utilizzando una resistenza di carico di 9,2Ω. Il valore trovato è stato di 6Ω nei limiti del valore massimo fissato dal DPR 547/55. La misura non riguarda l'impianto di terra a servizio della SIP e dell'ascensore che sono autonomi.

