

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

182 - TELEF. 331473

Bari, 2 Febbraio 1978

CERTIFICATO DI PROVE

n.27196/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Todisco Giovanni -
Via Giulio Cesare, 22 - Brindisi.

con richiesta scritta del 9-12-1977 per conto di ---

cantiere (*) Case Popolari S.Elia - Brindisi - Legge 166 Fabbr.19/a e 19/b -
Case 3 e 4 - Plinti.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 20-1-1978

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua --- litri - cemento 300 Kg. - Tipo 425 Italcementi -

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
2	20	16-9-1976	27-1-78	310
2	20	16-9-1976	27-1-78	322
2	20	16-9-1976	27-1-78	300
2	20	16-9-1976	27-1-78	292

OSSERVAZIONI: ---

(*) dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

PER C. C.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

UNIVERSITÀ DI BARI - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

VIALE JAPigia, 182 - TELEF. 331473

Bari, 2 Febbraio 1978

CERTIFICATO DI PROVE

n.27195/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Todisco Giovanni -

Via Giulio Cesare, 22 - Brindisi.

con richiesta scritta del 9-12-1977 per conto di ---

cantiere (*) Case Popolari S.Elia - Brindisi - Legge 166 Fabbr.19/a e 19/b -
Case 1-2-3- - Plinti.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 20-1-1978

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua --- litri - cemento 300 Kg. - Tipo 425 Italcementi -

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
4	20	20-9-1976	27-1-78	260
4	20	20-9-1976	27-1-78	242
4	20	20-9-1976	27-1-78	245
4	20	20-9-1976	27-1-78	250

OSSERVAZIONI: ---

(*) dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE




per c. c.

D. M. DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

VIALE JAPigia, 182 - TELEF. 331473

Bari, 1 Febbraio 1978

CERTIFICATO DI PROVE

n.27193/A /1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Todisco Giovanni -**

Via Giulio Cesare, 22 - Brindisi.

con richiesta scritta del 9-12-1977 per conto di ===

cantiere (*) **Case Popolari S. Elia - Brindisi - Legge 166 Fabbr. 19/a e 19/b -**

Casa 1 - Pilastri - 5° Piano.

data di arrivo del materiale in Laboratorio **20-1-1978**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua --- litri - cemento **300 Kg.** - Tipo **425 Italcementi -**

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Pilastri - 5° Piano 10	20	17-12-1976	28-1-78	326
Pilastri - 5° Piano 10	20	17-12-1976	28-1-78	352
Pilastri - 5° Piano 10	20	17-12-1976	28-1-78	334
Pilastri - 5° Piano 10	20	17-12-1976	28-1-78	329

OSSERVAZIONI: ---

(*) dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per c. c.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



UNIVERSITÀ DI BARI - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

ALE JARIGIA, 182 - TELEF. 331473

Bari, 1 Febbraio 1978

CERTIFICATO DI PROVE

n.27193/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Todisco Giovanni -
Via Giulio Cesare, 22 - Brindisi.
con richiesta scritta del 9-12-1977 per conto di ===
cantiere (*) Case Popolari S.Elia - Brindisi - Legge 166 Fabbr.19/a e 19/b -
Casa 1 - Solaio - 2°Piano.
data di arrivo del materiale in Laboratorio 20-1-1978

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua --- litri - cemento 300 Kg. - Tipo 425 Italcementi -

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Solaio - 2°Piano 8	20	7-12-1976	28-1-78	435
Solaio - 2°Piano 8	20	7-12-1976	28-1-78	396
Solaio - 2°Piano 8	20	7-12-1976	28-1-78	415
Solaio - 2°Piano 8	20	7-12-1976	28-1-78	386

OSSERVAZIONI: ---

(*) dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per c. c.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

UNIVERSITÀ DI BARI - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

VIALE JAPigia, 182 - TELEF. 331473

Bari, 1 Febbraio 1978

CERTIFICATO DI PROVE

n.27194/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Todisco Giovanni -

Via Giulio Cesare, 22 - Brindisi.

con richiesta scritta del 9-12-1977 per conto di ===

cantiere (*) Case Popolari S.Elia - Brindisi - Legge 166 Fabbr.19/a e 19/b -

Casa 2 - Pilastri - 4° Piano.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 20-1-1978

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua --- litri - cemento 300 Kg. - Tipo 425 Italcementi -

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
9	20	15-12-1976	28-1-78	334
9	20	15-12-1976	28-1-78	325
9	20	15-12-1976	28-1-78	324
9	20	15-12-1976	28-1-78	322

OSSERVAZIONI: ---

(*) dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per c. c.

D. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO