

DN.PREFETTURA DI BRINDISI

Il sottoscritto Dott.Ing.Franco GENTILE, libero professionista da Fasano, incaricato con decreto Prefettizio n°38689/4 in data 12.9.1960 di eseguire il controllo delle strutture in conglomerato cementizio commesso alla costruzione di n°9 palazzine di proprietà I.N.A. Casa I.A.C.P. 2° e 3° Lotto in Francavilla Fontana trasmette la seguente:

RELAZIONE FINALE

Progetto: Redatto dall'I.N.A.-Casa con calcoli statici presentati dall'Ing. Leonardo POTI' da Brindisi.=
I lavori sono stati eseguiti dall'Impresa Dott.Ing. S.DE LUCA Andrioli, Via Cavour 33 - Lecce.=

Durante le visite effettuate nei diversi periodi, si è proceduto al controllo delle strutture portanti, previa revisione dei calcoli statici esistenti in cantiere e regolarmente vistati dalla Prefettura di Brindisi.=

Si è riscontrato che in tutti i solai che sono di tipo prefabbricati sono stati adoperati i ferri previsti e così pure le sezioni di calcestruzzi cementizi.=

Sono stati controllati molti pilastri e travi, essendo la struttura portante ed è risultato che i ferri sono stati adoperati come previsti dal calcolo; gli impasti tutti con cemento tipo "680".=

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Le costruzioni si compongono di nove palazzine con n°5 piani più uno rilevato e insistono rispettivamente su superfici:

n°6 uguali su mq. 13.920 complessivi, n.3 uguali su mq. 2995 complessivi.=

L'opera in c.a. nella struttura portante consiste nei solai, le rampe di scale con balconi e sono stati realizzati tutti con ferri secondo i calcoli progettati.=

Qualità dei materiali impiegati: Dai saggi praticati è risultata la buona qualità dei materiali impiegati per la formazione dei calcestruzzi (pietrischetto da cm.1:3, sabbia calcarea dura, cemento tipo "680" e ferro omogeneo ed acciaioso).

- CONCLUSIONI -

Sulla base di quanto sopra si è potuto osservare e controllare, nonché dal risultato della prova di carico, si desume che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, rispettando le norme vigenti e le disposizioni di cui al D.L. 16 nov. 1939 n°2229 e seguenti, relative alle strutture in c.a.

Pertanto si esprime giudizio POSITIVO sull'opera che è stata controllata in ottemperanza all'incarico di Codesta ON.LE Prefettura di Brindisi.=

21 Novembre 1962

L'Ingegnere Ispettore

F.to (Dott.Ing.Franco GENTILE)



Per copia conforme

Brindisi, 11

25 OTT 1962

IL DIRETTORE GENERALE
(Col. Avv. Vincenzo Ruffini)

[Handwritten signature]