

Gestione Case Lavoratori LEGGE 14-2-1963 N° 60		ART. 15/3	I. A. C. P. STAZIONE APPALTANTE - BRINDISI	
BRINDISI		FABBRICATO SOCIALE COOPVA		
		AMICIZIA		
SCHEMA MONTAGGIO CENTRALE TERMICA				
dott.ing. GIUSEPPE MARASCO		PROGETTISTA	TAV. N. 13	
dott.ing. GIUSEPPE MARASCO		DIRETTORE LAVORI		

Giuseppe Marasco

APPROVATO
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INTEGRATO: GESEAL S.p.A. S.p.A.
DEL 21 Dicembre 1970
MENTO N. 254
Brindisi, 2
PRESIDENTE

LEGENDA APPARECCHIATURE

- ① CALDAIA TIPO "MARINA" DA MQ. 16
- ② BRUCIATORE DI CARBURANTE DA Kg 20/h
- ③ SERBATOIO DEPOSITO CARBURANTE MC. 8 INTERRATO
- ④ FILTRO PRERISCALDAMENTO
- ⑤ CANNA FUMARIA TERM-BLOC DIMENSIONE INTERNA 23x40
- ⑥ POMPA DI CIRCOLAZIONE - PORTATA l/h' 220
- ⑦ VASO DI ESPANZIONE DA Lt. 210 IN FIBROCEMENTO
- ⑧ QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

