

C/1633
26

Certificato di collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato eseguite per la costruzione di complessi edifici siti in Brindisi al quartiere S. Elia di proprietà della GESCAL intervento 567 costruite dalla ditta CORRADO Pier Marcello.

IIIIIIIIII

Il sottoscritto Dr. Ing. Pietro SUMA, domiciliato in S. Vito dei Normanni ed iscritto nell'albo degli ingegneri della Provincia di Brindisi ha proceduto il* giorno 18 novembre 1970 ad effettuare sopralluogo ai complessi edilizi siti in Brindisi al quartiere S. E lia di proprietà della GESCAL, intervento n. 567, costruiti dalla ditta CORRADO Pier Marcello da Brindisi, come da progetto redatto dagli ingegneri L. CERVELLE RA, U. LONOCE, E. ROMANAZZI, F. FALIVA, M. ZENOBI, approvato dalla Commissione Edilizia Comunale nella tornata del 29.11.1967, license edilizie rilasciate in data 16.9.68 n. 5145/367, ha proceduto al controllo dei calcoli statici redatti dal Dr. Ing. CORRADO Antonio; iscritto all'albo degli ingegneri della provincia Brindisi, direzione dei lavori l'I.A.C.P., e delle opere in calcestruzzo cementizio armato, opere eseguite dall'impresa CORRADO Pier Marcello da Brindisi, appaltatrice dei lavori suddetti. Nel cantiere sono conservati i calcoli statici ed i disegni dettagli

ti, datati e firmati dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'ingegnere compilatore. I complessi da adibire a civili abitazioni sono composte da 5 fabbricati comprendenti 5 scale che servono 2 appartamenti per piano per 4 piani, 3 scale che servono 2 appartamenti per piano per 5 piani e 2 scale per 2 appartamenti per piano per 3 piani, per un totale complessivo di 82 appartamenti.-----

La struttura portante del fabbricato risulta eseguito con ossatura reticolare in calce struzzo cemento armato su fondazioni a travi rovesce calcolate per le reali condizioni di vincolo e per un sovraccarico accidentale oltre il permanente di Kg.250/mq.

Le tampanature esterne sono in mattoni di laterizio e tufo, le rampe, i pianerottoli di scale ed i balconi in c.a., solai a struttura mista i-n laterizio e travetti paralleli in c.a.; tramezzi interni in mattoni forati, intonaci comuni a tre strati ecc.

La struttura prevista è stata realizzata per le fondazioni ed i pilastri con l'impiego di ferro Aq 42/50 e cemento tipo 325, per le travi con l'impiego di acciaio RUMI ad aderenza migliorata e cemento del tipo 425 con sollecitazioni max nei limiti regolamentari, così come previsto dai calcoli statici e dagli elaborati esecutivi esistenti in cantiere. Le armatu

re metalliche sono state disposte secondo la buona regola d'arte, con le dimensioni di progetto e dei disegni. Dopo il controllo tecnico delle strutture sono stati effettuati accurati sopralluoghi al fabbricato e saggi alle strutture eseguite, ed è stato accertato:

- che il fabbricato è esente di difetti di costruzione;
- che le condizioni delle opere eseguite si presentano in buono stato di conservazione;
- che esso non presenta lesioni per cedimenti di varia natura;
- che esso è stato costruito secondo le buone regole d'arte e rispettando le norme di cui al D.L. 12 novembre 1929, n. 2229.-----

Pertanto visti i verbali delle prove di carico effettuate dal Direttore dei lavori, in base alle sopraesposte premesse e risultanze, considerato che i lavori sono stati eseguiti come da progetto approvato dalla C.E.C., che le condizioni delle opere si presentano in buono stato di conservazione, che i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte, che non si sono riscontrate manchevolezze di ordine tecnico, che non esistono difetti nelle strutture statiche:

SI CERTIFICA


LA regolare esecuzione delle opere in c.a. eseguite

per la costruzione dei complessi edilizi siti in Brin
disi al quartiere S.Elia di proprietà della GESCALI
intervento n.567 costruite dalla ditta CORRADO Pier
Marcello, appaltatrice dei lavori.

Brindisi, li 4 gennaio 1971

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Pietro SUMA)



p. LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

Il 22 OTT 1971 22 OTT 1971

Visto: Il Collaudatore
(dott. Ing. Leonardo Agnelli)

