



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

18

N. 1120/78

Catania, 17 MAG. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)


CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 12 MAG. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PILASTRI PALAZZINA LINEA IN BRINDISI CANTIERE S. ELIA LOTTO C. - IMPR. EDILCO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
F - 1	25/5/77	16X16X16	256	344
F - 1	25/5/77	16X16X16	256	316



LO SPERIMENTATORE
Edil. Ing. Antonio Cacioppo

A. Cacioppo

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)
14 FEB. 1978

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio Cacioppo

A. Cacioppo



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

17 MAG. 1978

N. 1121/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)


CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 12 MAG. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO PALAZZINA ARTICOLATA IN BRINDISI
CANTIERE S.ELIA LOTTO C - IMPR. EDILCO

Confezionati a c.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 100	20/10/77	16X16X16	256	314
E - 100	20/10/77	16X16X16	256	337



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

Antoni

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Il Funzionario addetto
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Teana

Antoni



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 1122/78

Catania, 17 MAG. 1973

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N. 11 DATA DELLA PROVA 12 MAG. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO TERMINALE PALAZZINA ARTICOLATA IN
BRINDISI CANTIERE S.ELIA LOTTO C - IMPR. EDILCO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 99	7/11/77	16X16X16	256	348
E - 99	7/11/77	16X16X16	256	318



UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Il funzionario addetto

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

14 FEB. 1980

LO SPERIMENTATORE

Prof. Ing. Antonio La Torre

Antonio La Torre

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof. Ing. Antonio La Torre

Antonio La Torre



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 1123/78

Catania, 17 MAG. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.


IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 12 MAG. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PLINTI DI FONDAZIONI NEGOZI IN BRINDISI

CANTIERE S. ELIA LOTTO D - IMPR. EDILCO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E -98	30/9/77	15X16X16	256	322
E -98	30/9/77	16X16X16	256	345



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Santostasi

A Santostasi

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Il Funzionario addetto

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

14 FEB. 1980

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Torre

A. La Torre



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 1124/78

Catania, 17 MAR. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO


(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N. 11 DATA DELLA PROVA 12 MAG. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO TRAVI DI COPERTURA NEGOZI IN BRINDISI
CANTIERE S. ELIA - LOTTO D - IMPR. EDILCO
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 97	24/11/77	16X16X16	256	330
E - 97	24/11/77	16X16X16	256	312



UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5.11.1971 n. 1086.
Il funzionario addetto

IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Santostasi

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



14 FEB. 1978