



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

12

N. 00750

Catania, 23 MAR. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA

15 MAR 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE S. ELIA

BRINDISI - SOC. IVAP

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 44	13/12/77	16X16X16	256	318
E - 44	13/12/77	16X16X16	256	334
E - 44	13/12/77	16X16X16	256	325
E - 44	13/12/77	16X16X16	256	340



LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof. Ing. Antonio La Tegola



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 00751

Catania, 23 MAR. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 MAR. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE
S. ELIA - BRINDISI - SOC. IVAP

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 43	6/12/77	16X16X16	256	330
E - 43	6/12/77	16X16X16	256	322
E - 43	6/12/77	16X16X16	256	345
E - 43	6/12/77	16X16X16	256	320



LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof. Ing. Antonio La Tegola



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

12

N. 00752

Catania, 23 MAR. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 MAR. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PLINTI DI FONDAZIONE COSTRUZIONE CENTRO
SOCIALE S. ELIA BRINDISI - SOC. IVAP
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 42	14/10/77	16X16X16	256	310
E - 42	14/10/77	16X16X16	256	298
E - 42	14/10/77	16X16X16	256	293
E - 42	14/10/77	16X16X16	256	310



LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof. Ing. Antonio La Tegola



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

12

N. 00753

Catania, 23 MAR. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N. 11 DATA DELLA PROVA 15 MAR. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PLINTI DI FONDAZIONE COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE S. ELIA - BRINDISI - SOC. IVAP

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 41	12/10/77	16X16X16	256	296
E - 41	12/10/77	16X16X16	256	308
E - 41	12/10/77	16X16X16	256	320
E - 41	12/10/77	16X16X16	256	306



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola