

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO DI.....: "ALLOGGI POPOLARI"

C.DA INSARTI - LOTTO 22 (Completamento)

e 23.

CEGLIE MESSAPICAPROPRIETA'.....: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-BRINDISIIMPRESA COSTRUTTRICE: EDIL. SAR. TOM. - S.r.l. - Via De Giosa

n. 11 - FASANO -

PROGETTISTA.....: UFFICIO TECNICO DELL'IACP - BRINDISI -DIRETTORE DEI LAVORI: dr. ing. ANTONIO LONGOCALCOLATORE DEL C.A.: dr. ing. PIETRO DE LEONARDIS - FASANO -CALCOLI.....: Depositati al Genio Civile di Brindisi

il 09.05.1994 N. 1212/c di prot. -

PRATICA N. 43325.

ATTI INTEGRATIVI.....: In data 04.07.1994 N. 1699/c di prot.RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori in oggetto ai fini di

assolvere gli adempimenti di cui alla Legge 5.11.1971 -

N. 1086 -

C E R T I F I C A

che le strutture in c.a. eseguite nella costruzione in ogget=

to sono state realizzate secondo le norme prescritte.

In particolare gli inerti per il confezionamento del calce=

struzzo sono stati dosati nelle dovute proporzioni.

Il calcestruzzo adoperato corrisponde alla classe Rbk 250.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI  
Si attesta che il presente atto  
risulta corretto e conforme a quanto  
ai sensi dell'art. 1003.

6 OTT 1994

B. Longo

L'acciaio é del tipo FeB44k con  $\sigma_f = 2200 \text{ Kg/cm}^2$ .

La costruzione é stata eseguita secondo i calcoli e le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

L'ossatura del fabbricato é costituita da strutture in conglomerato cementizio armato con solaio di copertura dell'altezza di cm.  $19 + 5 = 24$  cm. a nervature parallele ad interasse di cm. 60 del tipo Plastban.

Sono state eseguite prove su n. 10 cubetti di conglomerato cementizio (Certificato N. 1838 e N. 1837 in data 20.04.1995) e su N. 6 provette di acciaio (Certificato N. 1839 in data 20.04.1995) presso il Laboratorio Tecnologico "TECNOPROVE" di Ostuni, munito di autorizzazione ministeriale, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I risultati delle prove confermano la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione.

Sono state effettuate prove di carico nel solaio.

Si allegano alla presente relazione i Certificati delle prove sui materiali adoperati nella costruzione.

CEGLIE MESSAPICA 26.04.1995

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

