



N. 2184

Catania, 27 DIC. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

IBA CENTRO
MERIDIONALE

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1979 DATA DELLA PROVA 16 NOVEMBRE 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 2° PIANO CASE POPOLARI CANALE A IN
CEGLIE MESSAPICO VIA DI BARI - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
M - 14	8/2/76	16X16X16	256	302
M - 14	8/2/76	16X16X16	256	295



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



Antonio La Tegola



N. 2183

27 DIC. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA **IBA CENTRO MERIDIONALE**

IN DATA 2 MAGGIO 1979 DATA DELLA PROVA 16 NOVEMBRE 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 3° PIANO CASE POPOLARI CANALE A IN
CEGLIE MESSAPICO VIA DI BARI - IMPR. SARDELLA TOMMASO
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
M - 15	2.3.76	16X16X16	256	314
M - 15	2/3/76	16X16X16	256	320



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola