



16

N. 283/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA DATA DELLA PROVA 8 GENNAIO 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 4° PIANO FABBRICATO LOTTO G. CANTIERE
S. ELIA EST - Impresa SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 71	3.8.78	16X16X16	256	330
H - 71	3.8.78	16X16X16	256	336
H - 71	3.8.78	16X16X16	256	328
H - 71	3.8.78	16X16X16	256	346



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]