

STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO

VIALE MARCHE, 36 - LEGGE - TEL. 32409

COMUNE DI BRINDISI

PROGETTO DI IMPIANTO TERMICO PER LA COSTRUZIONE
DI N°50 ALLOGGI - LEGGE 27-5-1975 N° 166 - PROGRAMMA INTERVENTO 001/43/1

PROPRIETARIO **I.A.C.P. BRINDISI**

TAV. 7

SCALA:

IL PROGETTISTA
ING. P. INDOLFI



LEGENDA

T - Termometro indicatore della temperatura
(f.s. 120°C)

T1 - Interruttore termico automatico di regolazione

T2 - Interruttore termico automatico di blocco a
reinserimento manuale

M - Indicatore di pressione (f.s. 1,25±2 Pa)

A - Appendice a disco piano (φ=40mm - s=4mm) per
l'applicazione dell'indicatore di pressione
di controllo

P - Pozzetto (φ 10mm) per l'applicazione del ter-
mometro di controllo

C - Capacità del vaso di espansione: litri *800*

φi - Diametro tubazione di sicurezza e sfogo *1/2"*

Pn - Potenzialità nominale della caldaia:
Kcal/h *450.000*

