

CALCESTRUZZO CLASSE 225

ACCIAIO Aq. 60+70
AD ADERENZA MIGLIORATA

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1963)		Intervento N° 1312		stazione appaltante I. A. C. P.	
QUARTIERE S.ELIA BRINDISI				data 18-7-71 1955 1959	
LAVORO "A" FABBRICATO "CON" ESECUTIVO STATICO				19s	
LAVORO "A" FABBRICATO "CON" ESECUTIVO STATICO				archivio	
LAVORO "A" FABBRICATO "CON" ESECUTIVO STATICO				note	
EDILIZIA	Ing. G. Angelini	STRUTTURE	Ing. F. Piro		
EDILIZIA	Ing. M. Bolognesi	IMPIANTI	Ing. P. Fabbrini		
EDILIZIA	Ing. L. Lenzi	PROGRAMMAZ.	Ing. A. Maldi		
EDILIZIA	Ing. L. Perelli	PROGRAMMAZ.	Ing. L. Perelli		
EDILIZIA	Ing. L. Perelli	PROGRAMMAZ.	Ing. E. Romanazzi		
EDILIZIA	Ing. F. Pignatelli	COORDINATORE	Ing. A. Maldi		
EDILIZIA	Ing. G. Pinto	DIREZIONE LL.	I. A. C. P.	controllo	
STRUTTURE	Ing. F. D'Alonzo			visto	

SOLAI MONOBLOCCO A PIGNATTI RINFORZATI
H. 16 + 4 cm
s. 10 cm
i. 50 cm

Tratteggio delimitante le zone di solaio di diversa armatura

- N.B.**
- E' assolutamente vietato eseguire fori nelle travi senza preventiva autorizzazione
 - Tutte le quote relative a particolari architettonici vanno controllati sui disegni esecutivi
 - I dati vanno centati rispetto ai pilastri

ARMATURA TRAVETTI RINFORZATI E ROMPIRATTA
travetto - a - 2010 corr. inferiori + 2010 corr. superiori
b - 1010 + 1010
c - 1012 + 1012 + normale armatura solaio
d - 2012 + 2012 + staffe 0.6/20 cm

PARTICOLARE DELLA SCALA dis. n. 23-24
TABELLA GENERALE DEI PILASTRI dis. n. 7
ARMATURA DEI SOLAI dis. n. 21
ARMATURA DELLE TRAVI dis. n. 21
ARMATURA AGGIUNTA NEI DADI dis. n. 21

175/40/20

Muro portante in mattoni
multifori spessore = 15 cm.

PARTICOLARE "A."

