TABELLA RIASSUNTIVA

Nº loc.	PIANO RIALZATO Cal/h	mq.	Radiatore	ϕ	Nº loc.	PRIMO PIANO Cal/h	mq.	Radiatore	ϕ
2	1.310	3,11	10-871-IV	1/2"	1	1.440	3,60	12-871-IV	1/2"
3	1.230	2,92	10-871-IV	1/2"	2 a	1.670	4,17	14-871-IV	1/2"
4 a	1.490	3,54	16-665-IV	1/2"	2 b	1.120	2,80	12-665-IV	1/2"
4 b	1.140	2,71	12-665-IV	1/2"	3 a	2.000	5,00	16-665-VI	1/2"
5	2.200	5,23	15-665-VI	1/2"	3 b	1.850	4,62	13-665-VI	1/2"
6	570	1,35	6-665-IV	3/8"	4	1.710	4,27	14-871-IV	1/2"
7	1.000	2,38	10-665-IV	1/2"	5	450	1,12	5-665-IV	3/8"
8 a	2.050	4,88	21-665-IV	1/2"	6	450	1,12	5-665-IV	3/8"
8 b	2.050	4,88	21-665-IV	1/2"	7	1.500	3,75	16-665-IV	1/2"
9	1.460	3,47	12-871-IV	1/2"	8	2.540	6,35	19-665-VI	1/2"
10	1.670	3,97	17-665-IV	1/2"	9	1.820	4,55	13-665-VI	1/2"
11	610	1,45	6-665-IV	3/8"	10 a	1.400	3,50	15-665-IV	1/2"
12	2.180	5,19	15-665-VI	1/2"	10 b	1.400	3,50	15-665-IV	1/2"
13	1.040	2,47	8-871-IV	1/2"	11	1.990	4,97	15-665-VI	1/2"
14	450	1,07	5-665-IV	3/8"	12	1.670	4,17	12-665-VI	1/2"
15	830	1,97	9-665-IV	1/2"	13	1.620	4,05	12-665-VI	1/2"
16	2.090	4,97	14-665-VI	1/2"	14	530	1,32	6-665-IV	3/8"
					15	530	1,32	6-665-IV	3/8"
					16	2.830	7,07	21-665-VI	1/2"
					17	2.720	6,80	20-665-VI	1/2"
	23.370	55,56				31.240	78,05		