

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

invece copie
- date
22/9/1977

ARGOMENTO : Iscritto al n. 6 dell'O. d. G. 25.X.76 n. 2068
per la Commissione Tecnica - art. 63 legge 22-10-71 n. 865.

RELATORE : ING. ANTONIO LONGO

O G G E T T O

LEGGE 30.12.1960 N° 1676 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI
ALLOGGI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN MESAGNE
RICHIESTA DI VARIANTE SUI MATERIALI ED IN ALCUNE POSE
IN OPERA.=

R E L A Z I O N E

L'Impresa Geom. Glauco Corrado da Brindisi, esecutrice dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Mesagne, con nota in data 8.10.1976, ha chiesto all'IACP di Brindisi, nella sua qualità di Stazione Appaltante dei lavori in argomento, la autorizzazione ad apportare alcune varianti nei materiali ed in alcune pose in opera.

In particolare, la predetta Impresa ha chiesto:

- 1) La sostituzione della porta finestra zoppa prevista nella cucina al piano rialzato con un portoncino avente le stesse caratteristiche e dimensioni di quello dell'ingresso principale.
- 2) La eliminazione della finestra zoppa prevista nel vano letto grande al 1° piano con finestra balcone a due ante. A tal proposito, la minore superficie realizzata di conseguenza, verrà integrata proporzionando opportunamente tutti gli infissi esterni in modo tale che la superficie fornita per alloggio non sia inferiore a quella prevista.
- 3) La sostituzione della muratura a cassa vuota con fodera esterna in carparo, prevista per alcuni tratti al piano terra con eguale muratura a cassa vuota ma con fodera esterna in laterizi forati. Questa muratura, come prescritto per il 1° piano, sarà intonacata e rivestita con materiale plastico graffiato.
- 4) La eliminazione delle riseghe e degli aggetti ricavati nel paramento esterno delle murature di tampagno.

Le ragioni che hanno indirizzato l'Impresa

Seduta

del 5.11.1976

VOTO N. 23/76

Geom. Glauco Corrado a formulare la richiesta di variante sono, per quanto riguarda il punto 1) per rendere l'alloggio più sicuro; per il punto 2) in quanto la luce totale prevista per la finestra sopra è insufficiente per la realizzazione di tre ante dimensionate in modo tale da assicurarne la funzionalità; per il punto 3) in quanto il carparo reperibile attualmente sul mercato è di qualità scadente, la scarsa durezza e di conseguenza è permeabile all'umidità; per il punto 4) per evitare possibili ristagni di acqua piovana tali da determinare fastidiose e dannose infiltrazioni di umidità negli alloggi.

Corre l'obbligo al sottoscritto relatore ricordare che l'Impresa in riferimento, per le varianti proposte si è impegnata a rinunciare a qualsiasi richiesta per maggiori compensi.-

Alla luce di quanto innanzi esposto, questa Commissione Tecnica è invitata ad esprimere il proprio parere in ordine all'accoglimento delle richieste di variante sui materiali ed in alcune pose in opera proposta dall'Impresa Geom. Glauco Corrado da Brindisi per i lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti in corso di realizzazione nel Comune di Mesagne.-

LA COMMISSIONE,

- udita la relazione dell'Ing. Antonio Longo;
- vista la nota in data 8.10.1976 dell'Impresa Geom. Glauco Corrado da Brindisi;
- esaminate le varianti nei materiali ed in alcune pose in opera proposte da detta Impresa per i lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Mesagne;
- ritenuto che dette varianti alterano le caratteristiche della costruzione;
- a voti unanimi e palesi

E S P R I M E

- parere sfavorevole alla richiesta di variante nei materiali ed in alcune pose in opera ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti in corso di realizzazione nel Comune di Mesagne, perchè dette varianti alterano le caratteristiche della costruzione.-

VISTO: IL SEGRETARIO

IL RELATORE