

Prot. n. 137/9369



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 23/2/1983;

SI RILASCI A

a 11° ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 23/2/1989

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento.-

sit. 0 nel Comune di BRINDISI frazione

Via Rione Perrino - Comparto F (Lotti 1-2-3-4)

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Caldaia da 267.000 Kcal/h.

Serbatoio di gasolio da 5 mc. metallico interrato sotto spazio scoperto.-

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

"E' fatto obbligo all' esercente di comunicare a questo Comando ogni variazione apportata all'impianto, per il rilascio del nuovo certificato di prevenzione Incendi, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità"

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: -"L'impianto elettrico dev'essere di tipo stagno, compreso il quadro di comando. Installare sulla verticale del bruciatore un'estintore automatico a polvere."

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 23/2/1989

Brindisi, li 24/2/1983

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

/cor



IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Francesco ARDITO)



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BRINDISI

Brindisi, 25 febbraio 1980

Ufficio Prevenzione

Protocollo n. 314/9368 Allegati n.

Risp. a nota n. del

Al Sig. SINDACO del Comune di
BRINDISI

→ All' I. A. C. P.
BRINDISI

OGGETTO: Esame progetto per la costruzione
di Edifici Residenziali da edificare in Brin-
disi - Rione Perrino (Comp. F - Lotti 1-2-3-4)
di proprietà dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPO-
LARI.-

5068

1980

Esaminato il progetto in premessa, si esprime
parere favorevole a condizione che:

- 1) Venga installata una rete idrica antincendio lungo le rampe delle scale con Bocche d'Incendio UNI da mm. 45 ubicate a piani alterni. Ogni B.I. dovrà essere corredata con mt.20 di manichetta in nylon gommata e lancia con bocchello Ø 12 e dovrà garantire una portata di lt.165 al m' con una pressione di 3 atmosfere misurata al bocchello della lancia Ø 12, posta nelle condizioni più sfavorevoli e con almeno 1/3 degli idranti aperti.
- 2) L'impianto termico si unifichi integralmente alle norme di sicurezza della circolare n.73 del 29 luglio 1971, del Ministero dell'Interno.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott.Ing. Pietro MEROLLA)

G/cor

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BRINDISI

UFFICIO Prevenzione
137/9369
Prot. N. Allegati

Brindisi, li 24 febbraio 83
19

A/ Sig.SINDACO del Comune di
BRINDISI

All' I.A.C.P.

BRINDISI

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Fabbricati per civili abitazioni siti in Brindisi
Rione Perrino (Comp. F - lotti 1-2-3-4-), di prop.
dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI. Nulla Osta
per abitabilità.-

A seguito sopralluogo eseguito presso i fabbricati
di cui in oggetto, si concede Nulla Osta per il rilascio
del certificato di abitabilità.-



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott.Ing.Francesco ARDITO)

/cor



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BRINDISI

Brindisi, 11 24 febbraio 83

19

Al Sig. SINDACO del Comune di

BRINDISI

Prevenzione

UFFICIO

137/9369

Prot. N. Allegati

All' I.A.C.P.

BRINDISI

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Fabbricati per civili abitazioni siti in Brindisi
Rione Perrino (Comp. F - lotti 1-2-3-4-), di prop.
dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI. Nulla Osta
per abitabilità.-

A seguito sopralluogo eseguito presso i fabbricati
di cui in oggetto, si concede Nulla Osta per il rilascio
del certificato di abitabilità.-



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Francesco ARDITO)

/cor