

21
Z

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi.

-Quartiere S.Elia- Fabbricato 1 - Alloggi n°32.-

-Legge 27.5.1975 n°166 -P.I. 001/42/1 -

-Impresa: Geom. Eumeo CORRADO - Brindisi -

-Importo depurato del ribasso d'asta: £.453.120.000

-Contratto n°5714 dell'1.7.1976, registrato a Brin-
disi il 14/7/1976 al n°2880 -Mod.I.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE -PROVA IDRAULICA

A FREDDO E CALDO -

L'anno millenovecentosettantanove il giorno dieci
del mese di Aprile, il sottoscritto Ingegnere Diret-
tore dei lavori di cui all'oggetto, alla presenza e
dell'Impresa CORRADO Eumeo, appositamente convocata
presso l'edificio sopraindicato ed assistito dal e
Sig. Antonio Mautarelli, di questo Istituto:

C E R T I F I C A

1)-Che con la scorta del contratto e del progetto
esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato con-
trollo sia quantitativo che qualitativo dei materia-
li impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui

trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2)-Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3)-Che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione.-

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.-



Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli interventi.-

L'IMPRESA

L'ASSISTENTE TECNICO

(Geom. Eumeo CORRADO)

(Mautarelli Antonio)



1./1./1./1./1./

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]