

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

PROVINCIA DI BRINDISI

ISPEZIONE SULLE OPERE CEMENTIZIE relative alla costruzione di case per lavoratori in San Pietro Vernotico - Cantiere numero 12190.

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia di Brindisi, per conto della Gestione IMACASA.

DIRETTORE DEI LAVORI: Dr. Ing. Carbonara Pietro.

ASSISTENTE: Geom. Giovanni Guadalupi.

IMPRESA ASSUNTRICE DEI LAVORI: Società a r.l. "Le Generali Costruzioni", rappresentata dal Dr. Armando De Castro.

DIRETTORE TECNICO DELLA IMPRESA: Perito Edile Vittorio Lericcia.

CONTRATTO n° 1797 del 3.7.1958 reg. a Brindisi il 7.7.1958 al n° 31- mod. I^a- vol. III.

ISPIETTORE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO: Dr. Ing. Luigi Cervellera, come da Decreto Prefettizio n° 27929/4^a in data 7 luglio 1962.

ACCETTAZIONE dell'incarico in data 14.7.1962.

RELAZIONE

Le premissine di che trattasi sono in muratura, senza scheletro cementizio, per cui le opere in cemento armato si riferiscono alla scala ed ai solai di copertura. Ho esaminato i calcoli statici redatti dall'Ing. Giuseppe Arasco per quanto riguarda il gradino della scala, e dall'Ing. Gerardo Aval-

N. 17

Per l'Impresa

J. L. Lericcia

lone per quanto riguarda le volte piane. Essi sono stati compilati in conformità alle norme della scienza delle costruzioni. Ho esaminato altresì il verbale di prova di carico eseguita per i solai in data 20.1.1960, donde risulta che le deformazioni riscontrate con flessimetro rientrano nei limiti di elasticità e perciò sono accettabili. Il verbale reca le firme del Dr. Armando De Castro, dell'Ing. Pietro Carbonara e del Geom. Giovanni Guadalupi. In data 23.7.1962 ho effettuato sopralluogo in San Pietro Vermotico, nelle palazzine di che trattasi, in compagnia del Dr. Armando De Castro e del Perito Edile Vittorio Lariccia. Ho riscontrato tutto regolare per quanto riguarda la stabilità. Pertanto esprimo parere che per le opere cementizie siano state applicate le norme vigenti in materia e che la Impresa abbia assolto al suo compito con diligenza e perizia. Il sottoscritto tanto doveva in evasione dell'incarico affidatogli.

Mesagne, 23 luglio 1962.

L'ISPETTORE SULLE OPERE CEMENTIZIE

(Dr. Ing. Luigi Carvellerà)

L. Carvellerà