

18
UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 9 Gennaio 1968



CERTIFICATO DI PROVE

n° 7183/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da I.S.E.S. - Via Cairoli n° 42 - Bari -

con richiesta 674360/UT del 30-12-1967 per conto di Imp. Ing. Ruggero Leccisi - Brindisi -

contiene (*) Legge 27/2/1958 n° 173 - Solaio edificio in linea lungo-CEP -

Brindisi -

data di arrivo del materiale in Laboratorio 8-1-1968

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 730 - Sabbia di cava e frantoio

Pietrisco di frantoio

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
1° Solaio su linea lungo 1° C	16	7-12-1967	8-1-68	300,78
1° Solaio su linea lungo 2° C	16	7-12-1967	8-1-68	400,39
1° Solaio su linea lungo 3° C	16	7-12-1967	8-1-68	347,66
1° Solaio su linea lungo 4° C	16	7-12-1967	8-1-68	369,14
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 22 Dicembre 1967



CERTIFICATO DI PROVE

n° 7134/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da I.S.E.S. - Via Cairoli n° 42 - Bari.

con richiesta verbale del 20-12-1967 per conto di Imp. Ruggero Leccisi - Brindisi.

cantiere (*) Strutture fondazioni fabbricato per civili abitazioni Quartiere CEP - Brindisi.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 20-12-1967

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 600

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impesto (*)	Data di prova	Cerico unitario di rottura in Kg/cm ²
I	16	23-11-1967	21-12-67	226,56 ✓
II	16	23-11-1967	21-12-67	242,19 ✓
III	16	23-11-1967	21-12-67	218,75 ✓
IV	16	23-11-1967	21-12-67	214,84 ✓

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per e. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO