

MODULARIO
V. F. - 68

Per copia conforme
Brindisi, il 17 MAR 2006

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

PROT. n° 2845/346/14126

BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1966 N. 968 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1992 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

VISTO L'ART. 4 del D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 ed il D.M.04.05.98
SI RINNOVA A :

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

IL PRESENTE C.P.I. CON VALIDITA' DAL 14.03.2006 AL 14.03.2012

PER LE ATTIVITA' DI CUI AL D.M. 16.02.1982 :

**92 AUTORIMESSA CON CAPACITA' DI APRCAMENTO SUPERIORE
A 9 AUTOVEICOLI;**

94 EDIFICIO AVENTE ALTEZZA IN GRONDA SUPERIORE A 24 MT.;

95 VANI DI ASCENSORI E MONTACARICHI;

SITI NEL COMUNE DI: BRINDISI

Via Caduti di via Fani - piazza Raffaello (Snt'Elia)

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

- N. 80 AUTOVEICOLI;

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

MEZZI FISSI:

- Riserva idrica da mc. 43,2, composta da n. 2 serbatoi fuori terra da mc. 21,6 cad.;
- N. 4 elettropompe aventi portata cad. di 366 lt/min e prevalenza di 52 m.c.a.;
- N. 6 idranti UNI 45 VF a cassetta e N. 1 idrante UNI 70 VF, con attacco doppio per rifornimento automezzi VV.F.;

MEZZI PORTATILI:

N° 12 estintori a polvere chimica da Kg. 6 con capacità estinguente pari a 21 A - 113BC;

LIMITAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- devono essere osservate le norme di esercizio di cui all'art.5 del D.P.R. 12.01.98 n.37 a cura del Sig. QUARTA Mario Domenico;
- le verifiche di controllo dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature antincendio devono essere attuate, ed annotate sui rispettivi registri, entro i termini stabiliti dalle norme tecniche di riferimento o, in mancanza, dalle indicazioni fornite dal costruttore.

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

Brindisi

15 marzo 2006

BUNGIAZZI

IL FUNZIONARIO

ISTRUTTORE



Il Comandante
Dott. Ing. GIAMPIETRO BOSCAINO



MESSAGGIO DI CONFERMA

17/03/2006 12:11

ID=IACP BRINDISI

DATA	TEMPO T/R	ID STAZIONE REMOTA	MODO	PAGINE	RISULT.
17/03	00'39"	0835505856	TX	01	OK 0000

X. Rollis