



22/a

COMUNE DI BRINDISI
LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

RIONE SANT'ELIA.

Legge 27.5.1975, n.166, Canale 2/b

Committente: Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi

Ditta Costruttrice: Giuseppe Degennaro - Bari

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

delle opere in conglomerato cementizio - Legge 5.11.71

n.1086 Art.7

=====

Per incarico ricevuto dall'Impresa costruttrice Sig.
Giuseppe Degennaro, il sottoscritto Ing. Domenico Volpe,
iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di
Bari al n.763, si è recato in Brindisi al rione San
Elia in data 6.11.1978 per individuare le opere in
cemento armato degli edifici anzidetti.

Il progetto delle opere è stato redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi, progetto sul qua-
le ha espresso parere favorevole la Commissione Edi-
lizia Comunale in Data 5.12.1975.

La concessione edilizia n.6423/014, è stata rilascia-
ta in data 18.11.1977.

La denuncia delle opere in cemento armato è stata
presentata regolarmente all'Ufficio del Genio Civile
di Brindisi in data 26.9.1977 al n.8219.



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
è stata depositata presso questo Ufficio
il 5-11-1978 n. 1288.
ai sensi della legge n. 1086 del 5-11-71
(Decreto Legislativo n. 1086 del 5-11-71)
(Decreto Legislativo n. 1086 del 5-11-71)
(Decreto Legislativo n. 1086 del 5-11-71)

[Handwritten signature]
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
BRINDISI
5-11-1978 n. 1288

Il progetto delle opere in c.a. è stato redatto da l'Ing. Giuseppe Iurilli - Brindisi.

La direzione dei lavori è stata svolta dall'Ing. Antonio Longo, Direttore Tecnico I.A.C.P., Brindisi.

Sulla sventura del progetto, il sottoscritto ha potuto rilevare che l'opera risponde nelle linee essenziali al progetto approvato.

Trattasi di n.4 palazzine aventi le seguenti caratteristiche :

- palazzine in linea con cinque piani fuori terra di cui quattro destinati ad abitazione ed il piano terra a negozi.

Complessivamente n.32 alloggi.

Strutturalmente l'opera risulta così costituita:

- fondazioni su travi rovescie;
- telai portanti paralleli al fronte palazzine, composti da pilastri e travi;
- solai a struttura mista in laterizio e c.a. con travetti precompressi della ditta A.L.A. (tipo Celersap), di altezza complessiva 25 cm. ed interasse di cm.50.

Sono intervenuti alla visita di collaudo oltre al sottoscritto, il progettista delle opere in c.a. ing. Giuseppe Iurilli ed il Sig. Giuseppe Degennaro titolare dell'Impresa.

Sulla scorta degli elaborati di progetto, il sottoscritto ha ispezionata le 4 palazzine che risultavano al momento della visita, complete in tutte le opere in c.a.;

si è riscontrata in generale l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle singole strutture, sia con riferimento agli allineamenti, a piombature ed altro che riguarda la qualità del conglomerato e la sua posa in opera, nonché al solaio utilizzato.

Sono stati eseguiti saggi mediante scalpello e martello ad alcuni pilastri e travi, riscontrando la buona qualità dei conglomerati e la rispondenza delle armature.

Le intelaiature in c.a. sono risultate integre ed in buono stato di conservazione.

Si è presa visione del verbale di prova di carico effettuata dalla Direzione lavori in contraddittorio con l'Impresa, nonché dei certificati delle prove dei materiali e di quanto altro nella relazione finale dal Direttore dei lavori.

Preso atto che dalla relazione anzidetta non si rivela la riserva di qualsiasi genere sulle strutture realizzate;

- che i fabbricati sono stati realizzati strutturalmente in conformità delle previsioni progettuali;

- che tutti i saggi eseguiti hanno evidenziato la esecuzione a regola d'arte;
- che la documentazione presentata, inerente le prove di laboratorio, conferma quanto innanzi;
- che in sede di ricognizione delle opere non si riscontra alcun segno che possa porre dubbi sulla stabilità delle opere;

il sottoscritto dichiara le opere collaudabili così
come in effetti con il presente atto le collauda.

Il sottoscritto collaudatore dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri da oltre dieci anni e di non avere per nulla partecipato al progetto, direzione ed esecuzione delle opere di cui innanzi.

Bari 13.11.1978

L'IMPRESA

GIUSEPPE DEGENNARO

L'Ing. Calcolatore

Ing. Giuseppe IURILLI

Ing. Iurilli

IL COLLAUDATORE

Ing. DOMENICO VOLPE

Dott. Ing. DOMENICO M. VOLPE

[Signature of Domenico M. Volpe]