



N. 1162/18

Catania, 20 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

B A CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

CHIESTE DA

IN DATA

DATA DELLA PROVA

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO 2° SOLAIO PALAZZINA N°10 IN TUTURANO CAN-
TIERE ABILAG - IMPR. CAPETO GAETANO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 22	25/10/77	16X16X16	256	400
F - 22	25/10/77	16X16X16	256	412



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]

[Signature]



N. 1463/78

20 GIU. 1978

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA B A CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11

DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO 2° SOLAIO PALAZZINA N° 9 IN TUTURANO
CANTIERE ABILAG - IMPR. CAPETO GAETANO
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 21	11/10/77	16X16X16	256	390
F - 21	11/10/77	16X16X16	256	394



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 1464/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11

DATA DELLA PROVA 15 GIU. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO 1° ORDINE PILASTRI PALAZZINA N°10 IN TUTURANO
CANTIERE ABILAG - IMPR. CAPETO GAETANO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 20	30/9/77	16X16X16	256	312
F - 20	30/9/77	16X16X16	256	320



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]

[Signature]



N. 1465/78

Catania, 28 GIU. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 GIU 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO FONDAZIONE PALAZZINA N°19 IN TUTURANO
CANTIERE ABILAG - IMPR. CAPEO GAETANO.

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
F - 19	16/9/77	15X16X16	256	300
F - 19	16/9/77	16X16X16	256	302



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

Antonio La Tegola