



Taranto, li 5 FEB 1974

MINISTERO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO GENIO CIVILE

74100 TARANTO

All'Istituto Autonomo per le
Case Popolari di:

72100 BRINDISI

Prot. N. 239/P Alleg. N. 680

Risposta alla nota del

N. Div. Sez.

PROT. N. 680
8 FEB 1974

OGGETTO: Legge 14.2.1963, n° 60 - Brindisi - Lavori di costruzione
fabbricato per conto dei soci della Coop. Edil. "Fede 7" -
Cantiere 2552 - Impresa Morelli Geom. Antonio - COLLAUDO -

-^--^-

In sede di visita di collaudo dei lavori suindicati é emersa la
necessità di far eseguire dall'Impresa MORELLI alcuni lavori di ri=
pristino e revisione, atti ad eliminare gli inconvenienti riscontra=
ti.

E' necessario, pertanto, ordinare all'Impresa predetta, a mezzo
di apposito ordine di servizio, l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 1) - fornitura e posa in opera armadietto custodia quadro generale sca=
la A;
- 2) - revisione porta finestra locale attiguo cucina e avvolgibile sog=
giorno dell'appartamento del Sig. Aldo DE VITO;
- 3) - revisione porta finestra soggiorno e avvolgibile lavanderia del=
l'appartamento del Sig. MICELI Antonio;
- 4) - fornitura e posa in opera portellino custodia contatore elettri=
co e infisso di ingresso alla cucina dell'appartamento del Sig. DI
PAOLA Beltrado;
- 5) - revisione infisso lavanderia nell'appartamento del Sig. DI GIU=
LIO Teodoro;
- 6) - fornitura e posa in opera portellino custodia contatore elettri=
co nell'appartamento del Sig. TOTARO Angelo;
- 7) - Revisione scarico lavello cucina nell'appartamento del Sig. CA=
VALLO Francesco;
- 8) - fornitura e posa in opera portellino custodia contatore elettri=
co e installazione presa nel locale lavanderia nell'appartamento
del Sig. STEFANI Mario;
- 9) - installazione presa locale lavanderia nell'appartamento del Sig.

CAFARIO Biagio;

- 10) - revisione infissi appartamento del Sig. DAVILLO Dante;
- 11) - sostituzione massonetto appartamento del Sig. CARETTO;
- 12) - revisione impianto di riscaldamento, in considerazione che dal tubo sfiato caldaia in corrispondenza dei vasi di espansione fuoriesce acqua calda;
- 13) - provvedere alla eliminazione dell'umidità riscontrata nello appartamento del Sig. DI GIULIO.

A lavori eseguiti la Direzione Lavori dovrà rilasciare apposito certificato liberatorio che dovrà essere trasmesso allo scrivente.

Con l'occasione si prega inviare la seguente documentazione:

- 1) - copia contratto di finanziamento;
- 2) - certificato relativo agli "Avvisi ad opponendum";
- 3) - copia verbale assegnazione alloggi, se intervenuta;
- 4) - relazione del D.L. sulle opere di fondazione (circolare 3793 in data 6.11.1967 del Consiglio Superiore dei LL.PP.);
- 5) - copia verbale collaudo statico;
- 6) - relazione, sulle somme erogate a qualsiasi titolo;
- 7) - copia schema impianto termico.

Si rappresenta infine, la necessità di provvedere con urgenza alla richiesta del certificato di agibilità dell'impianto termico da parte del Comando VV.FF., senza il quale lo stesso impianto non potrà essere messo in esercizio.

IL COLLAUDATORE
(Ingegnere Capo Ugo Macchia)