



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

UFFICI: PALAZZO ATENEO - PIAZZA UMBERTO I, N. 1 - TELEF. 13580

Bari, 22 Novembre 1962

CERTIFICATO DI PROVE

n. 2085/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Dott. Ing. Vincenzo Gravili - Via Liborio Romano, 49 - Lecce.

con richiesta scritta del 19-11-1962 per conto di ===

cantiere (*) Gruppo di case in Brindisi al Rione Paradiso.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 20-11-1962

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg - Tipo 500

Sabbia == Ghiaia ===

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg cm ²
2	16	8-10-1962	21-11-62	148,44
===	16	8-10-1962	21-11-62	253,91
===	16	8-10-1962	21-11-62	195,31
=====				

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(F. Moletta)

per o. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. M. Salvati)