



. LABORATORIO SPERIMENTALE . ESEGUE PROVE SU PIETRE · LATERIZI · CALCESTRUZZI · ACCIAI · BITUMI · ACQUE · TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 · 6 · 1979 (LEGGE 5 · 11 · 1971 N. 1086) · VIA G. BATTISTA, 26 · 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021297

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -
provenienza dei campioni (*) Via Gravinella lotti 31 - 32 - FASANO
struttura prelievo campioni (*) Fondazioni lotto n. 32
proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa EDI.COM s.r.l. - BARI)
natura dei campioni Calcestruzzo
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 325
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1297	21.5.1980	26.8.1980	16	9,280	256	392.9
B	"	" " "	" " "	"	296.9	"	296.9


OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Geom. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. *Ciro Monaco*
L. Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021300

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura Piano Terra Lotto N. 32

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa: EDI.COM s.r.l.)


natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1300	29.5.1980	26.8.1980	16	9,140	256	263.3
B	"	" " "	" " "	"	9,360	"	414.8


UFFICIO DEL CONTROLLO
Si prega che...
ai
21 OTT 1980
Visto: IL DIRETTORE
(Ing. Eraldo...)



OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Comm. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. Ciro Monaco





LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021301

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Pilastri I piano Lotto n. 32

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI (Impresa : EDI.COM s.r.l.)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1301	30.5.1980	26.8.1980	16	9,300	256	282.0
B	"	" " "	" " "	"	9,200	"	269.5


OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Geom. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. Ciro Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021304

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura II Piano Lotto n. 32

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa : EDI.COM-S.r.l. BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1304	10.6.1980	26.8.1980	15	7,640	225	272.0
B	"	" " "	" " "	"	7,680	"	287.1

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Gianni Nicolini



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco
C. Monaco

LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021305

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI
provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti N. 31 - 32 - FASANO -
struttura prelievo campioni (*) Pilastri III Piano Lotto n. 32
proprietà I.A.C.P. Brindisi - (Impresa EDI.COM s.r.l. BARI)
natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1305	11.6.1980	26.8.1980	15	7,640	225	280.9
B	"	" " "	" " "	"	7,640	"	267.5




OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Geom. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. Ciro Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021307

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l;
indirizzo Via Marsala, 92 - Monopoli -
provenienza dei campioni (*) Via Gravinella - Lotti 31 - 32 - FASANO -
struttura prelievo campioni (*) Solaio copertura III Piano Lotto n. 32
proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa EDI.COM s.r.l. BARI)
natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1307	18.6.1980	26.8.1980	16	9,240	256	237.5
B	"	" " "	" " "	"	9,200	"	257.0

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE

Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco

C. Monaco