

Oggetto: lavori di costruzione di fabbricati di
Edilizia Residenziale Pubblica in Fasano -
Via Gravinelli - LOTTI n° 31 e 32

RELAZIONE TECNICA

La centrale termica degli edifici indicati in oggetto è ubicata al piano terreno, in un ambiente separato dal resto degli stessi.

Dispone di accesso indipendente dall'esterno e ad esclusivo servizio degli stessi.

La canna fumaria sarà ispezionabile mediante un portello ubicato alla base del raccordo tra la canna fumaria in verticale e la parte della stessa proveniente dalla caldaia.

L'aerazione naturale dell'ambiente è assicurata da capaci finestre di superficie maggiore della norma prescritta.

Il serbatoio di accumulo del combustibile sarà interrato a distanza raccomandata, nei pressi della centrale stessa.

Il tutto verrà eseguito nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Brindisi li; 9/6/1980

Ing. Filippo DE CRISTOFARO:

