

LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021296

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - FASANO -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Fondazioni Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa EDI.COM s.r.l. BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 325
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1296	20.5.1980	26.8.1980	16	9,500	256	443.7
B	"	" " "	" " "	"	9,400	"	442.2

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositata presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
21 OTT. 1982

Visto il CO...
(Ing. Francesco Santostasi)


OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE
Geom. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO
dott. ing. Ciro Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021298

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura Piano terra Lotto 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI (Impresa: EDI.COM s.r.l. BARI)

natura dei campioni alcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1298	27.5.1980	26.8.1980	16	9,200	256	253.9
B	"	" " "	" " "	"	9,300	"	281.2

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositata presso questo Ufficio
il 21 OTT 1980

OSSERVAZIONI:


(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE



IL DIRETTORE TECNICO

aut. ing. Carlo Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021299

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI =

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO

struttura prelievo campioni (*) Pilastri I Piano Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa : EDI.COM s.r.l. BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	messa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1299	28.5.1980	26.8.1980	15	7,960	225	456.0
B	"	" " "	" " "	"	7,520	"	228.4

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositata presso questo Ufficio
ai sensi della Legge n. 1086.
21.08.1980

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE


Giuseppe Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco

C. Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021302

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura Piano II Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI (Impresa EDI.COM s.r.l. - BARI)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1302	6.6.1980	26.8.1980	16	9,350	256	375.8
B	"	" " "	" " "	"	9,140	"	350.0

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia di questo certificato
è stata consegnata al committente
il 21.9.1980

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE

Coop. - V. B. - P. B.



IL DIRETTORE TECNICO

dot. ing. Ciro Monaco



LABORATORIO SPERIMENTALE - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021303

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Pilastri III Piano Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa : EDI. COM s.r.l.)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1303	9.6.1980	26.8.1980	15	7,600	225	350.2
B	"	" " "	" " "	"	7,600	"	314.6

OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE

G. Nicolini



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. *Ciro Monaco*

Grottaglie, li 26.8.1980

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021306

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (*) Via Gravinella Lotti n. 31 - 32 - FASANO -

struttura prelievo campioni (*) Solaio Copertura III Piano Lotto n. 31

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa : EDI.COM-s.r.l.)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (*) 300 cemento 425
classe : R¹bk

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

N.	contrassegno	data		spigolo cm.	massa Kg.	area compressa cm ²	resistenza unitaria Kg./cm ²
		della confezione	della prova				
A	1306	16.6.1980	26.8.1980	16	9,000	256	348.4
B	"	" " "	" " "	"	9,200	"	353.9

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si allegano i risultati delle prove

V. B.



OSSERVAZIONI:

(*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE

Georg. Nicola Lucarelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco

C. Monaco