

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARIBRINDISI

-
- Legge 22.10.1971 n°865 - Art. 55/C -
 - Canale: "C" -
 - Costruzione di Case Popolari in Latiano (Brindisi).
 - Programma Intervento: 009/20/1 -
 - ENTE APPALTANTE: I.A.C.P. - Brindisi -
 - PROGETTO: Ufficio Tecnico I.A.C.P. - Brindisi -
 - DIREZIONE LAVORI: Dott. Ing. GERARDO IATA - Francavilla Fontana (Brindisi) -
 - IMPRESA: CORRADO Geom. EUMEO - Brindisi -

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno diciannove del mese di settembre, io sottoscritto Dott. Ing. PIETRO SUMA, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Brindisi da oltre un decennio, mi sono recato sul luogo ove sorge il fabbricato in oggetto, onde procedere al collaudo statico dello stesso. -

Sulla scorta di quanto l'Impresa mi ha sottoposto in visione, ho potuto constatare quanto segue:

- PROGETTO: redatto dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi in data 19.6.1974 e regolarmente dotato di licenza edilizia n°212 rilasciata dal

Comune di Latiano in data 26.6.1975.-

-CALCOLI STATICI: redatti dall'Ing. Antonio E. COR-
RADO, controfirmati dalla D.L. e a norma dell'art.
4 della legge 5.11.1971 n°1086 depositati al Genio
Civile di Brindisi che ne ha rilasciato regolare
attestato in data 14.4.1975 n°2961 di Prot.-

-DIREZIONE LAVORI: eseguita dal Dott. Ing. GERARDO
IAIA di Francavilla Fontana (Brindisi).-

-CONSISTENZA: i lavori in oggetto riguardano la co-
struzione di n°1 fabbricato che si sviluppa su tre
piani sopraelevati, oltre al piano terra adibito a
n°6 garages, a locali per C.T., locale autoclave
ed il rimanente a porticato.- Ogni piano compren-
de n°2 appartamenti da 7 vani l'uno per un totale
quindi di n.6 appartamenti per complessivi 42 vani
legali.- La superficie coperta del fabbricato è di
mq. 300,18.-

-STRUTTURA: il fabbricato è stato realizzato con
strutture portanti costituite da intelaiatura in
cemento armato, con pilastri delle dimensioni di
cm. 30x50 per alcuni del 1° ordine e di cm. 30x40
per tutti gli altri pilastri di tutti gli ordini
e con travi a spessore di solaio con un massimo
di sezione di cm. 80x24.- I solai a struttura mi-
sta latero-sidero-cementizia a travetti paralleli

hanno un'altezza di cm.24, di cui cm.20 di laterizio e cm.4 di solettina in calcestruzzo cementizio, la luce massima del solaio è di m.4,72 al netto in corrispondenza di ogni piano.-

Le fondazioni sono costituite da travi rovesce.-

Le tampagnature sono eseguite a camera d'aria, dello spessore totale di cm.37, con paramento esterno in mattoni doppio UNI e paramento interno in mattoni forati come per i tramezzi.- Gli sbalzi costituenti i balconi sono realizzati con solaio latero-cementizio poggiante su mensole in c.a.- Le scale e le pensiline sono in calcestruzzo cementizio armato.- Tutte le opere cementizie e tutte le murature sono perfettamente integre.-

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Io sottoscritto Dott.Ing. PIETRO SUMA, incaricato di procedere al collaudo statico dell'opera:

- visti il progetto, la relazione di calcolo e i disegni delle armature delle strutture cementizie;
- considerati i risultati della visita e delle prove effettuate;

DICHIARO

collaudabili staticamente, come in effetti collaudo, sia le opere in cemento armato che quelle murarie relative alle costruzioni in oggetto, ritenendo che

siano state rispettate le norme di cui ai decreti
legge n°2228 e n°2229 del 16/11/1939 e che le for
ze agenti sugli interi immobili sono perfettamen
te equilibrate, non essendovi pericolo alcuno per
la incolumità pubblica e privata.-

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. PIETRO SUMA)

Ing. Suma

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)

[Signature]