



Ministero dei Lavori Pubblici

*Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
per la Puglia con sede in Bari*

COMITATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Adunanza del 6.11.1958

COMPONENTI 33

PRESENTI 27

V O T O n. 91
(come da verbale)

OGGETTO: I.A.C.P. di Brindisi - Legge 9.8.1954 n.640 - Comune di Franca-
villa Fontana - Costruzione di alloggi di tipo popolare.-
Progetto luglio 1958 di L. 50.000.000.-

I L C O M I T A T O

VISTA la nota n.945/C del 3.11.1958 con cui il Provveditorato alle
OO.PP. con sede in Bari invia per il riesame il progetto in argomento;

VISTI gli atti di detto progetto;

VISTA la nota n.9598 del 29.10.1958 dell'Ufficio del Genio Civile di
Brindisi

UDITI I RELATORI(Lonoce-Minchilli)

Premesse - Nella adunanza del 3.9.1958 questo Comitato Tecnico Ammini-
strativo esaminò il progetto in argomento, e con voto n.45 espresse il
parere che il progetto stesso fosse meritevole di approvazione con le
seguanti modifiche da accertarsi da parte dell'Ufficio del Genio Civile
di Brindisi:

- a) sostituire la muratura in fondazione prevista in calcestruzzo con
muratura in conci di pietra tufo forte.-
- b) mettere in correlazione le previsioni del compute estimativo con le
prescrizioni e le voci di elenco prezzi del Capitolato Speciale di
appalto.-
- c) rettificare i balconi del prospetto principale
- d) depennare i prezzi che non hanno stretta attinenza con le previsioni

di perizia;

- e) utilizzare le corrispondenti economie derivanti dalla sostituzione delle murature di fondazione come per imprevisti.-

L'I.A.C.P. di Brindisi, cui il progetto era stato restituito per gli emendamenti, ha apportato le modifiche sopra indicate, ad accezione però della prima, per cui le strutture in fondazione, previste in calcestruzzo, non sono state modificate con muratura di conci di tufo forte, così come consigliato - A tal riguardo, lo stesso Istituto, tramite lo Ufficio del Genio Civile di Brindisi ha fatto presente che il tufo, locale notoriamente igroscopico, mal si sarebbe adattato per strutture in fondazione, ed ha insistito perciò nella adozione del già previsto calcestruzzo cementizio.-

CONSIDERATO

- che, in base ai chiarimenti forniti dall'Ingegnere Cape dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi sulla natura del sottosuolo della zona e sulla igroscopicità del tufo locale, le eccezioni avanzate dall'Istituto Autonomo Case Popolari in merito alle strutture di fondazione siano da ritenersi ammissibili.-

- che ogni altra modifica suggerita con il precedente voto è stata apportata in progetto

ESPRIME IL PARERE

- che essendo stati introdotti i suggerimenti contenuti nel precedente voto n.45 emesso nella adunanza del 3.9.1958 si possa consentire, a modifica di quanto richiesto nel voto medesimo che le strutture di fondazione vengano realizzate in conglomerato cementizio così come previsto nel progetto originario.-

I RELATORI

th (Lonoce - Minchilli)

VISTO: IL PRESIDENTE

h (G.Bettiglieri)

Provveditorato alle Opere Pubbliche

COMITATO UNICO AMMINISTRATIVO

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

