

RELAZIONE TECNICA

CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' IACP BRINDISI SITO IN BRINDISI QUARTIERE SANT'ELIA PIAZZA MANTEGNA PAL.4/5/6/7/C eD.

La centrale in oggetto occupa un locale posto al piano terra del fabbricato di cui è al servizio.

Si accede alla centrale termica da spazio condominiale recintato con cancello che dà su via Mantegna.

La porta di accesso al locale è in ferro apribile

all'esterno. Il locale ha le dimensioni di 4x3 metri ed ha altezza di 3m.

Il serbatoio è interrato su suolo condominiale con la bocca di carico protetta da chiusino.

Nota bene: la presente relazione avrà validità solo dopo che saranno completati i lavori descritti in apposita relazione. La validità sarà dichiarata dal tecnico che firma con documento che sarà allegato alla presente.

