

13
2



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 5 Gennaio 1967



CERTIFICATO DI PROVE

n. 627/D

Prova a compressione su n° 4 provini di pietra naturale inviati il giorno 20 Dicembre 1966 dalla Impresa Carparelli Natale Via Lapertosa n° 76 - Fasano - per conto dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi - e dichiarati prelevati dal Cantiere GESCAL - Case per Lavoratori - Fasano -

R I S U L T A T I

Dimensioni	Altezza	Carico unitario di rottura
cm	cm	Kg/cm ²
18 x 18	18	115,74
18 x 18	18	109,57
18 x 18	18	124,23
18 x 18	18	127,31

Prove eseguite il giorno 27-12-1966

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G/nni Donatone)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

per e. c.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO