

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione del 19° - 20° - 21° e 22° Lot  
to di Case Popolari in Brindisi = Via Romolo.=

IMPRESA : ANTONUCCI Alberto.

CONTRATTO: n° 1177 del 21.9.1956 registrato a Brin  
disi il 28.9.1956 al n° 446 Mod.I Vol.

118.=

\*\*\*\*\*

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno  
quindici del mese di luglio in Brindisi.=

Il sottoscritto Ing.Direttore dei Lavori, alla pre  
senza dell'appaltatore Sig.Antonucci Alberto ha pro  
ceduto alla prova di carico dei solai di copertura  
costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita su solaio di copertura  
del piano rialzato, vano pranzo, appartamento n° 4  
lotto 20° palazzina D'.=

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti :  
luce netta m.5,10; H = cm.20,5, h= cm.18; b= cm.60  
S = cm.5.-

Armatura delle nervature 1 Ø 10 diritto + 1 Ø/10  
sagomato e 1 Ø 10 moncone e ripartitori Ø 6;

IL DIRETTORE DEI