

7

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAFIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 10 Dicembre 1966



CERTIFICATO DI PROVE

n° 5964/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Via Marco Pacuvio n° 47 - Brindisi.

con richiesta scritta del 30-11-1966 per conto di ===

cantiere (*) Case per lavoratori - Struttura dei solai della Palazzina B - Franca-
villa Fontana.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 1-12-1966

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 kg. - Tipo ===

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	10-11-1966	9-12-966	390,62
===	16	10-11-1966	9-12-966	343,75
• ===	16	10-11-1966	9-12-966	361,33
• ===	16	10-11-1966	9-12-966	275,39

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(G. nni Donatone)

[Signature]

per o. e.
p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]