

Oggetto:

Collaudo serbatoio Mc. 4 N. 110 - PA DEL 12/3/76

VERBALE DI COLLAUDO SERBATOIO METALICO

Presso la ditta PASSAMONTI CARMINE sita a MONTESILVANO Via Verrotti n. 236 è stato sottoposto a collaudo un serbatoio in lamiera di forma cilindrica avente le seguenti caratteristiche:

spessore lamiera fasciame Mm. 4 spessore fondi Mm. 4
lunghezza Mm. 2250 diametro Mm. 1430 capacità litri 4.000

Le lamiere sono connesse mediante saldatura elettrica.

Il passo d'uomo è a chiusura ermetica.

Il serbatoio è stato sottoposto a pressione di Atm. 1,5 risultando perfettamente stagno. Si dichiara, pertanto, che il serbatoio può essere impiegato per contenere liquidi della categoria A - B - C di cui D.M. 31-7-1934.

IL COLLAUDATORE