



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 1543/76

Catania 29/05/1976

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 30 maggio 1974)

CHIESTE DA IBA CENTROMERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 29/05/1976 DATA DELLA PROVA 29/05/1976

NELLA DOMANDA SI DICHIARA: GETTO FONDAZIONI CASE PER CONTADINI - ORIA -

IMPR. GENNARO GENNARI

Confezionati a q/li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto
sul cubetti

Conf. letta
sul cubetti

Dimensioni
(cm)

Superficie
di carico
(cmq)

Carico unitario
di rottura
(Kg/cmq)

R - 79

15/2/74

15X15X15

225

372

R - 79

15/2/74

15X15X15

225

434

R - 79

15/2/74

15X15X15

225

428



LO SPERIMENTATORE

A. M.

IL RETTORE

E. D.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

G. M.