

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

FINANZIAMENTO:
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
N. 1480 DEL 03.01.2006

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
ALLOGGI DI E.R.P. IN BRINDISI
RIONE S. ELIA - CANTIERE EX GESCAL 2813
PIAZZA MANTEGNA - PIAZZA SPADINI - VIA SPADINI


progetto esecutivo

PROGETTISTA :
GEOM. Maurizio SPAGNOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ARCH. Vito Gianluca TUCCI

COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:
GEOM. Rocco CAFORIO

COLLABORAZIONE TECNICA:
GEOM. Antonio NAPOLITANO
GEOM. Vincenzo TONDO



DATA 07 DIC. 2007

SCALA :


ARCHIVIO :

TAV. 11

BO COSTRUZIONI

Di Bagnato Gianfranco
Via S. Benedetto, 5 - 72100 Brindisi
Tel. E Fax 0831.528389 - Cell. 328.9166429
P.IVA 0176523074
C.F.: BGN GFR 66M06 B/180W

PARTICOLARI COSTRUTTIVI




struttura in c.a. ammalorata

***dopo rimozione parti degradate e spazzolatura
armatura, applicazione di malta cementizia
monocomponente anticorrosiva per ferri di armatura***

***dopo aver bagnato a rifiuto la superficie
interessata, ripristinare la stessa con malta tissotropica
fibrorinforzata a ritiro compensato a media resistenza rifinita
a fratazzo o spugna***

- particolare ripristini strutture in c.a. ammalorata



muratura esistente

rinzafo con malta cementizia

1° strato di intonaco esterno

*rete portaintonaco interposta
tra 1° 2° strato di intonaco*

*2° strato di intonaco esterno dello
spessore complessivo tra 1° e 2°
strato di mm. 16*

*doppia mano incrociata di primer isolante
(gr.150 a mq.per mano data)a base di silicati
in dispersione acquosa*

*rivestimento in pasta a base di resine silconiche
in dispersione acquosa per esterni ad alta traspirabilità
applicata con fratazzo e rifinita a spugna o fratazzo*

- particolare intonaco esterno -



PROSPETTO 1 A

TAUOLA DEI COLORI



PROSPETTO 3 E

TAVOLA DEI COLORI



PROSPETTO 1 I

TAUOLA DEI COLORI