

COMMISSIONE TECNICA L.A.C.P.
(Art. 63 Legge 22-10-1971 n. 835)

PARERE FAVOREVOLE

espresso con voto n.

nella seduta del 15 FEB. 1978

Brindisi, li 15 FEB. 1978

IL SEGRETARIO

EDILIZIA	ECONOMICA	POPOLARE
BRINDISI	Fabbricato Sociale Coop.va MADONNA DI LORETO ZONA 3 Lotto 10	PIANO DI ZONA della 167 quartiere SANT'ELIA
Schema montaggio centrale termica		rapp. 1:
progettista direttore lavori	dott. ing. GIUSEPPE MARASCO	TAV. N. 8

LEGENDA APPARECCHIATURE : TUTTE LE OPERE SONO A FORFAIT..

- 1 CALDAIA PRESSURIZZATA PRODUZIONE MIN. 200000 cal/h
- 2 BRUCIATORE DI CARBURANTE PRESSURIZZATO A GASOLIO
- 3 SERBATOIO DEPOSITO CARBURANTE MC. 8 INTERRATO spess. 5 mm
- 4 TUBAZIONI IN CUNICOLO
- 5 CANNA FUMARIA TIPO "SHUNT" DIMENSIONE INTERNA 40x40
- 6 POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7 VASO DI ESPANSIONE DA Lt. 300 IN FIBROCEMENTO DEL TIPO AFECTO E TUBAZIONE IN SICUREZZA SECONDO NORME A.N.C.C. ALIMENTATORE GASOLIO
- 8 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
- 9 REGOLAZIONE CLIMATICA ELETTECONICA DELL'IMPIANTO COSTITUITA DA:
a) MANELLO DI REGOLAZIONE ELETTECONICO MARCA CARROFUEL O LAMPS-GYE;
b) VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA A TRE VIE DEL TIPO JUKER;
c) SONDINE DI MONTATA IN CILINDRO E FONDA ESTERNA PER REGOLAZIONE TEMPERATURE.
- 10 VALVOLA IN ASPIRAZIONE E CIRCONO PROEVIETATA PER GASOLIO COMPLESSO TUBAZIONE IN CAME DI COLLEGAMENTO NONCHE' EVENTUALE ELETTRONVALVOLA

TUBAZIONI IN CUNICOLO rapp. 1/10

